

Poznań, 2017-10-30

Numer pisma: DW/IBM/361/62906/2017 *FP-3/4*

Numery spraw: IBM/80-9-1/1056/2017

**Pracownia Projektowa Most Marta  
Włodarczak, Tomasz Świderski  
Wargowo 88  
64-605 Wargowo**

**Dotyczy: Zaopiniowania budowy ul. Bocianie w Poznaniu**

W odpowiedzi na pismo w w/w sprawie, po zapoznaniu się z przedłożoną mapą przekazujemy następujące uwagi:

1. O rozpoczęciu robót powiadomić AQUANET SA - Dział Eksploatacji Sieci Wod-Kan, ul. Piątkowska 117/119 w Poznaniu z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.
2. Prace drogowe w rejonie uzbrojenia wodociągowego i kanalizacyjnego prowadzić pod stałym nadzorem pracowników naszej Spółki przy użyciu sprzętu lekkiego i w sposób nie powodujący zagrożenia uszkodzenia przewodów oraz ich uzbrojenia.
3. Odbiór nawierzchni dokonać przy współudziale pracowników AQUANET SA (adres kontaktowy patrz pkt 1.).
4. W trakcie prowadzenia prac, włazy studzienek, skrzynki od zasuw odcinających w węzłach wodociągowych i na przyłączach należy wyregulować do rzędnej projektowanej nawierzchni.
5. Krawężniki należy lokalizować tak, aby nie było kolizji z hydrantami oraz ze skrzynkami ulicznymi od zasuw na sieci wodociągowej.
6. Krawężnik nad wodociągiem wykonać na lekkiej podbudowie betonowej.
7. W wyniku prowadzonych robót drogowych przykrycie istniejącego uzbrojenia wod-kan nie może być mniejsze od obecnego (ewentualnie zmniejszone do wymaganego minimalnego tj.: dla sieci wodociągowej 1,5m, dla kanalizacji - 1,2m i nie może być zwiększone >30cm). Przy braku możliwości spełnienia tych warunków należy w AQUANET SA przedstawić do zaopiniowania niweletę drogi z zaznaczonym istniejącym i projektowanym terenem oraz wrysowanym istniejącym uzbrojeniem.
8. **Dodatkowo informujemy, że:**
  - w związku ze złym stanem technicznym kanału sanitarnego na wysokości budynków 20-24, 14-18 konieczna jest jego wymiana lub renowacja, AQUANET przeanalizuje możliwość wprowadzenia prac do planu inwestycyjnego spółki,
  - w związku z przebudową drogi, AQUANET rozważy przebudowę istniejących

**przyłączy wodociągowych (stalowych) oraz przegląd istniejących hydrantów i zasuw dla istniejącej sieci wodociągowej.**

**W związku z powyższym prosimy o podanie terminu realizacji przebudowy drogi celem skoordynowania ewentualnych prac.**

Sprawę prowadzi: Małgorzata Pietras, tel. 061 8359 239, mail:malgorzata.pietras@aquanet.pl

Załączniki:  
plan sytuacyjny

*Otrzymują:*  
**Zarząd Dróg Miejskich**  
**Wilczak 17**  
**61-623 Poznań**

**ME**

**AQUANET**  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
KRS 0000000000  
Maria Rajczak  
Inżynier Specjalista ds. Uzgodniania  
Dokumentacji Projektowej