

Nazwa postępowania: **Interwencyjne wykonanie tymczasowego odwodnienie ulicy Skawińskiej w miejscu tworzenia się rozlewiska ścieków deszczowych przed ul. Tomaszowską**

1. Nazwa komórki organizacyjnej, numer telefonu/ adres e-mail osoby udzielającej dodatkowych informacji: Wydział Budowy i Utrzymania Dróg, Wydział Utrzymania Infrastruktury Drogowej ul. Wilczak 17, Mariusz Krzos, Mirosław Czyżewski 696 402 018, [mczyzewski@zdm.poznan.pl](mailto:mczyzewski@zdm.poznan.pl)
2. Opis przedmiotu zamówienia: **Interwencyjne wykonanie tymczasowego odwodnienie ulicy Skawińskiej w miejscu tworzenia się rozlewiska ścieków deszczowych przed ul. Tomaszowską**
3. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: TAK/NIE
4. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: **14 dni od dnia udzielenia zlecenia.**
5. Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: **TBU.225.0062.MP.2018**
6. Oferty należy złożyć w/u:
7. Oferty można składać osobiście na adres ul. Wilczak 17 w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą zadania i nr referencyjnym lub przesłać pocztą elektroniczną na adres [zdm@zdm.poznan.pl](mailto:zdm@zdm.poznan.pl) z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania i nr referencyjnego. Wykorzystując drogę elektroniczną oferent winien być świadomy, że nie ma możliwości zagwarantowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.
8. Termin składania ofert: **Data: 23.07.2018. Godzina: 8.00**
9. Data, godzina otwarcia ofert: **Data: 23.07.2018. Godzina 11 .00**

#### Warunki uczestnictwa

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację następującego zadania:

interwencyjne wykonanie tymczasowego odwodnienie ulicy Skawińskiej w miejscu tworzenia się rozlewiska ścieków deszczowych przed ul. Tomaszowską

Ogólnie w zakres zadania wchodzi:

- oznakowanie miejsca prowadzonych robót wraz z ewent. utrudnieniami w ruchu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (DZ.U.02.170.1393) – uzgodnienie sposobu oznakowania awarii z Miejskim Inżynierem Ruchu.

- koniecznych wykopów w miejscu montażu nowych ulicznych studzienek ściekowych – posadowienie nowych wpustów musi zapewnić całkowite odprowadzenie ścieków deszczowych z nawierzchni jezdni ulicy Skawińskiej. Nowe odwodnienia musi wyeliminować zalewanie nawierzchni jezdni oraz przedostawanie się ścieków deszczowych do nieruchomości prywatnych zlokalizowanych po południowej stronie ulicy.;

- wykonanie nabudowanie pełnowymiarowych wpustów ulicznych z minimum 50 cm osadnikiem, które muszą zostać połączone pomiędzy studniami osadnikowymi. Wpusty uliczne należy umiejscowić w najniższych miejscach ulicy Skawińskiej na odcinku ok 110 mb od ul. Tomaszowskiej po południowej stronie jezdni - nowe przyłącze musi zostać poprowadzone w wykopie otwartym minimum na głębokości 0,6m i podłączone do istniejącego rowu przed ul. Tomaszowską;

- wylot do rowu musi zostać wykonany z prefabrykatu betonowego, bądź musi zostać wyłożony kamieniem, który zapobiegać będzie osuwaniu się skarpy. Nowy wylot należy umiejscowić po północnej stronie ulicy Skawińskiej przed ul. Tomaszowską (na terenach miejskich)
- prace instalacyjne muszą zostać wykonane zgodnie z wymogami określonymi aktualnych wytycznych opracowanych przez AQUANET S.A. pn:” Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz przyłączy”;
- sprawdzenie szczelności przed zasypaniem wykopu;
- zasypanie wykopu wraz z prawidłowym zagęszczeniem gruntu oraz odtworzeniem uszkodzonej nawierzchni.
- udzielenie Zleceniodawcy 12 – miesięcznej gwarancji na trwałość zastosowanych materiałów oraz wykonanych robót;.

W treści oferty należy podać kwotę brutto za wykonanie usługi.

Do oferty należy załączyć:

- 1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawiony/wydrukowany nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- 2) Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatniego roku przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej jedną usługę, której przedmiotem były naprawy (bądź wymiany), jak również budowy elementu składowego miejskiej sieci kanalizacji deszczowej (bądź jej odcinka) - w postaci kanału deszczowego posadowionego w pasach drogowych , bądź wpustu ulicznego. - o łącznej wartości 150 000,00 PLN;
- 3) aktualną na dzień składania ofert decyzję starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady, zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych, o kodach 20 03 04,20 03 06 odpadów o kodzie 13 05 03
- 4) podpisaną załączoną klauzulę RODO
- 5) formularz ofertowy