AQUANET
Spółka Akcyjna

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
Wydział Organizacyjny
WPŁYNĘŁO DNIA 25. 02. 2019
L.dz. 10568

BB
25.02.2019

Poznań, 2019-02-20

Numer pisma: DW/IBM/345/11038/2019
Numery spraw: IBM/80-2/197/2019

Miasto Poznań
Zarząd Dróg Miejskich
Wilczak 17
61-623 Poznań

Dotyczy: **warunków technicznych odwodnienia modernizowanej ulicy Budziszyńskiej w Poznaniu na odcinku od ulicy Kamiennogórskiej do pętli tramwajowej.**

W odpowiedzi na Państwa pismo znak: BB.0714.7.2019 z dnia 17.01.2019r. (data wpływu do Aquanet: 22.01.2019r.), podajemy warunki techniczne odwodnienia planowanej inwestycji.

Ulica Budziszyńska na wskazanym odcinku należy do zlewni Strumienia Junikowskiego i jest już skanalizowana:
1. część północna ulicy Budziszyńskiej (od wysokości działki nr geod. 85 do ulicy Kamiennogórskiej) posiada sieć kanalizacji deszczowej o średnicy 300mm z rur PVC z wpustami, z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej o średnicy 600mm w ulicy Kamiennogórskiej.
2. część południowa ulicy Budziszyńskiej (od wysokości działki nr geod. nr 37 do pętli tramwajowej) posiada kanalizację deszczową z wpustami w postaci instalacji wewnętrznej na terenie osiedla z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych poprzez retencję kanałową do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej o średnicy 600mm w ulicy Jeleniogórskiej.

Należy zachować aktualny sposób odwodnienia drogi, z ewentualną budową nowych przykanalików w nawiązaniu do sieci kanalizacji deszczowej opisanej w pkt. 1 i 2 oraz regulacją istniejących wpustów.

Przykanaliki należy włączyć do ww. kanałów deszczowych, poprzez istniejące na ww kanałach studnie rewizyjne lub bezpośrednio w przęsła kanałów. W obu przypadkach poprzez wykonanie otworów wiertnicą i zastosowanie oryginalnych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie, dostępnych na rynku, szczelnych połączeń.
Lokalizację wpustów należy uzgodnić na Naradzie Koordynacyjnej działającej przy Geopozie ul. Gronowa 20 w Poznaniu.
Projektowaną trasę przykanalików należy opracować na aktualnych mapach zasadniczych do celów projektowych w skali 1:500 oraz uzgodnić na Naradzie Koordynacyjnej działającej przy Geopozie ul. Gronowa 20 w Poznaniu. Do projektu technicznego należy załączyć wypis z ewidencji gruntu w zakresie projektowanego uzbrojenia.

Projekt techniczny wpustów i przykanalików należy przedstawić do uzgodnienia w Aquanet SA, po

Siedziba Spółki
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
tel. 61 8359 100, fax 61 8359 012
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl

Dział Obsługi Klienta:
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
tel. 61 8359 100, fax 61 8359 063
e-mail: klient@aquanet.pl

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS nr 0000234819, NIP 777 00 03 274, REGON 630999119, Kapitał zakładowy: 1 121 290 222,00 zł (w całości opłacony)

zaopiniowaniu przez Aquanet SA projektu drogowego modernizacji ulicy Budziszyńskiej w Poznaniu lub równocześnie z tym projektem.

Włączenie wpustów ulicznych lub przykanalików do kanalizacji deszczowej należy zgłosić do odbioru w Zarządzie Dróg Miejskich ul. Wilczak 17 w Poznaniu.

Powyższe warunki techniczne ważne są trzy lata.

AQUANET
DZIAŁ ROZWOJU MAJĄTKU
Emilia Skupio
Główny Specjalista ds. Warunków Technicznych

Załącznik:
1. Mapa z naniesionym zakresem inwestycji.

Sprawę prowadził: Artur Greser, tel.:061-83-59-289
e-mail: artur.greser@aquanet.pl