

Poznań, dnia 13 lipca 2021 r.

DZ.UOI.341.37.2021

**Wszyscy Wykonawcy
ubiegający się o zamówienie**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem platform przyschodowych dla osób z niepełnosprawnościami w przejściu podziemnym „Łomżyńska” pod ul. Warszawską w Poznaniu**”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) Zamawiający przekazuje poniżej treść wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) wraz z udzieloną odpowiedzią.

Pytanie

1. Czy dopuszcza się zainstalowanie platform o wymiarach innych niż w specyfikacji; 1250*800mm czyli np. 1220x800mm lub jakiejś większej?
2. Proszę o wyjaśnienie opisu: „poręcz dla platform o torze krzywoliniowym ma posiadać jednocześnie funkcję toru dla platformy”. Poręcz z Państwa rysunku zainstalowana na wysokości 110 cm ma być wykorzystana do montażu platformy? Czy zainstalowana nowa?
3. Czy miejsce montażu są to 3 identyczne biegi schodowe zilustrowane na przekroju A-A? Czy może na „planie sytuacyjnym” gdzie niestety brak szczegółowych wymiarów. Ewentualnie czy jest swobodny dostęp aby pomiarów dokonać we własnym zakresie?

Odpowiedź

Ad. 1:

Zamawiający dopuszcza wymiar platformy 800 mm x 1200-1250 mm.

Ad. 2:

Obecna poręcz będzie zdemontowana przez Zamawiającego. Nowa montowana przez Wykonawcę będzie łamała się na podeście, dlatego tor nie będzie prostoliniowy.

Ad. 3:

Montaż będzie obejmował 3 identyczne platformy umiejscowione na 3 klatkach schodowych. Oczywiście istnieje możliwość wykonania pomiarów we własnym zakresie, gdyż obiekt jest dostępny całodobowo.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora
ds. Urzeczywistnienia
Ireneusz Woźny

