

12 LIS. 2020



Zarząd Dróg Miejskich  
Poznań, 26.10.2020r.

IPI.220.057.2020


**Stadtraum Polska Sp. z o.o.**  
**ul. Drużbickiego 11**  
**61-693 Poznań**

Dotyczy: Opracowania dokumentacji pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy pasa drogowego ulicy Dworskiej obejmującego budowę chodnika”.

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu opiniuje projekt budowlano-wykonawczy oraz inwentaryzację zieleni wraz projektem zieleni (St-161/191/09/20/P z dnia 09.09.2020r.) pozytywnie, pod warunkiem uwzględnienia uwag:

1. Wskazujemy po wspólnej analizie z Miejskim Inżynierem Ruchu na konieczność uwzględnienia lokalizacji sugerowanego przejścia dla pieszych poprzez zastosowanie obniżonych krawężników (sugerowana lokalizacja zgodnie z rysunkiem).
2. Zjazd należy wykonać z kostki betonowej typu „cegielka” w kolorze jasnoszarym. Należy uzupełnić zmiany na planie sytuacyjnym i w opisie.
3. Należy uzupełnić na rysunku z przekrojami normalnymi rodzaj betonu zastosowany przy podbudowie betonowej na chodniku - C 8/10 oraz wpkt.9 opisu.
4. Na przekroju normalnym należy poprawić nawierzchnię chodnika na płyty betonowe 50x50

Potencjalna lokalizacja sugerowanego przejścia dla pieszych



Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a (ZDM, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań)

Sprawę prowadzi:

Małgorzata Kaczor, Wydziału Przygotowania Inwestycji tel. (61) 64 77 204, mkaczor@zdm.poznan.pl

Naczelnik Wydziału  
Przygotowania Inwestycji

*mgr inż. Maciej Heilman*