

## Paweł Borowiak

---

**Od:** Maria Ratajczak <maria.ratajczak@aquanet.pl> w imieniu Olga Stachowska <olga.stachowska@aquanet.pl>  
**Wysłano:** 1 kwietnia 2021 11:35  
**Do:** pawel.borowiak@stadtraum.com  
**Temat:** Wyniesienie skrzyżowania ul. Świt i Swoboda w Poznaniu.  
**Załączniki:** Świt\_Swoboda.pdf; AQ-RODO-50.docx; Bitdefender.txt  
  
**Flaga monitująca:** Flaga monitująca  
**Stan flagi:** Oflagowane

Numery spraw: IBM/80-9-1/213/2021

Inwestor:  
Zarząd Dróg Miejskich  
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań

Wnioskodawca:  
Stadtraum Polska Sp z o.o.  
Biuro projektowe  
ul. Dróżbickiego 11, 61-693 Poznań

W odpowiedzi na pismo w sprawie uzgodnienia projektu drogowego wyniesionego skrzyżowania ul. Świt i Swoboda w Poznaniu informujemy, że po zapoznaniu się z przedłożoną mapą przekazujemy następujące uwagi:

1. O rozpoczęciu robót powiadomić AQUANET S.A. - Dział Sieci Wodociągowej, ul. Piątkowska 117/119 w Poznaniu (osoba do kontaktu Krzysztof Kwaśny 601 283 758) oraz Dział Sieci Kanalizacyjnej ul. Gdyńska 1 w Koziegłowach z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.
2. Prace drogowe w rejonie uzbrojenia wodociągowego i kanalizacji sanitarnej prowadzić pod stałym nadzorem pracowników naszej Spółki przy użyciu sprzętu lekkiego i w sposób nie powodujący zagrożenia uszkodzenia przewodów oraz ich uzbrojenia.
3. Odbiór nawierzchni dokonać przy współudziale pracowników AQUANET S.A. (adres kontaktowy patrz pkt 1.).
4. W trakcie prowadzenia prac skrzynki uliczne od zasuw w węzłach wodociągowych oraz włazy studzienek kanalizacyjnych należy wyregulować do rzędnej projektowanej nawierzchni.
5. Krawężniki należy lokalizować tak, aby nie było kolizji ze skrzynkami ulicznymi od zasuw oraz włazami od studzienek kanalizacyjnych.
6. W czasie trwania inwestycji wykonawca musi zapewnić dostęp-dojazd do studni kanalizacyjnych, które znajdują się w rejonie objętym budową. Niedopuszczalne jest w trakcie trwania budowy wrzucanie do systemu

kanalizacyjnego jakichkolwiek materiałów budowlanych.

7. Wszystkie niejasności i nieprawidłowości wynikłe podczas prowadzenia prac należy wyjaśnić z działami eksploatacyjnymi AQUANET S.A. (adres kontaktowy patrz pkt 1.).
8. W wyniku prowadzonych robót drogowych przykrycie istniejącego uzbrojenia wod-kan nie może być mniejsze od obecnego (ewentualnie zmniejszone do wymaganego minimalnego tj.: dla sieci wodociągowej 1,5 m, dla sieci kanalizacji sanitarnej 1,2m nie może być zwiększone >30cm). Przy braku możliwości spełnienia tych warunków należy w AQUANET S.A. przedstawić do zaopiniowania niweletę drogi z zaznaczonym istniejącym i projektowanym terenem oraz wrysowanym istniejącym uzbrojeniem.

9. W ramach planowanej inwestycji zasadna byłaby:

wymiana odcinka wodociągu Dn 150 mm z żeliwa szarego od zasuwy Dn 150 mm do końca przebudowy skrzyżowania przy budynku ul. Swoboda nr. 20 - długość około 35 m.

wymiana wodociągu z rur azbestowo-cementowych Dn 150 mm od miejsca włączenia w ul. Swoboda do węzła zasuwy na rurociągu Dn 180 w ul.

Świt przy bloku nr. 51a - długość około 68 m.

przy wymianie wodociągu Dn 150 z rur z azbestu należy dokonać wymiany przyłączy szt 2

- ul. Swoboda 19, dł. 5,23 - Dn 25 mm - stal

- ul. Swoboda 21, dł. 20,28 - Dn 32 mm - stal

W związku z powyższym prosimy o podanie terminu planowanej inwestycji w celu skoordynowania prac.

Informujemy że:

opinia jest ważna tylko i wyłącznie z planem zagospodarowania terenu

stanowiącymi załącznik do pisma

uzgodnienie AQUANET S.A. nie wymaga podpisu ani stempla

Plany zagospodarowania terenu:

(See attached file: Świt\_Swoboda.pdf)

Sprawę prowadziła:

Olga Stachowska, tel. 061 8359 320,

[olga.stachowska@aquanet.pl](mailto:olga.stachowska@aquanet.pl)

Z poważaniem

Maria Ratajczak

Główny Specjalista ds.

Uzg. Dokumentacji Projektowej

AQUANET S.A.

(See attached file: AQ-RODO-50.docx)

=====

AQUANET SA

ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS Nr 0000234819 NIP PL777-00-03-274; REGON 630999119 Kapitał zakładowy: 1 121 290 222 zł (w całości opłacony) [www.aquanet.pl](http://www.aquanet.pl)

UWAGA: Niniejsza wiadomość oraz wszelkie załączniki są przeznaczone wyłącznie dla adresata korespondencji e-mail i mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa Aquanet SA.

Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, prosimy niezwłocznie powiadomić o powyższym nadawcę i usunąć przesyłkę ze swojego systemu wraz ze wszystkimi załącznikami. Kopiowanie, rozpowszechnianie, ujawnianie i inne wykorzystanie przesyłki e-mail, bez zgody nadawcy, jest niedozwolone.

=====