

Poznań, dnia 20 czerwca 2022 r.

DZ.UD.341.25.2022

**Wszyscy Wykonawcy  
ubiegający się o zamówienie**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wymiana nawierzchni jezdni w ul. Głogowskiej w Poznaniu”**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje poniżej treść wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami.

**Pytanie nr 1**

Prosimy o potwierdzenie kategorii ruchu drogi dla remontowanej nawierzchni.

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający potwierdza kategorię ruchu drogi dla remontowanej nawierzchni – KR3, zgodnie z zapisami SWZ.

**Pytanie nr 2**


Dotyczy D.05.03.05a.

W pkt.1.3 wskazano do wykonania warstwę ścieralną z AC11S,50/70,KR3. Czy zdaniem Zamawiającego wskazane rozwiązanie zapewni odpowiednią odporność nawierzchni na deformacje trwałe? Czy Zamawiający dopuszcza inne lepiszcza, wskazane w pkt.2.2, bądź zastosowanie mieszanki typu SMA?

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, tj. wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno- asfaltowej AC 11 S z asfaltem 50/70 gr. 4 cm (KR3).

Z poważaniem

  
Z-ca Dyrektora  
ds. Utrzymania  
Ireneusz Woźny