

DZ.IRI.3410.56.2022

Poznań, dnia 20 września 2022 r.

**Wszyscy Wykonawcy
ubiegający się o zamówienie**

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Budowa chodnika przy ul. 28 czerwca 1956 r. w Poznaniu – na odcinku od sklepu Rossmann do przejścia dla pieszych.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 6 oraz art. 286 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) Zamawiający przekazuje poniżej treść wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ) wraz z odpowiedzią i zmianą SWZ.

Pytanie:

Czy słupki blokujące U-12c (110 szt.) mają mieć wysokość: 1380 mm (opis pozycji nr 50 przedmiaru), czy 800 mm (opis w ST D.07.06.02 PKT 2.2 Słupki blokujące).
Średnica słupka 120 mm czy wystarczy 80 mm? Czy słupki mają być cały szary (RAL 7043), czy dodatkowo oklejony biało-czerwonymi paskami lub białymi?

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, iż słupki blokujące mają mieć średnicę 8 cm i wysokość 80 cm, w całości w kolorze RAL 7043. Wyjątek stanowią słupki bezpośrednio przy zjazdach, które powinny mieć białą opaskę ostrzegawczą (po jednym słupku z każdej strony zjazdu od strony ulicy).

Zamawiający informuje, iż modyfikuje SWZ w zakresie Przedmiaru robót – oferta dla branży drogowej (Załącznik nr 3 do SWZ) w następujący sposób:

- Poz. 48 otrzymuje brzmienie: Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej - ANALOGIA: płyty betonowe 60x60 cm gr. 8 cm o fakturze ostrzegawczej koloru żółtego na podsypce cem-piask gr. 3 cm (możliwość zastosowania płyt 30x30 cm);
- Poz. 49 otrzymuje brzmienie: Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej - ANALOGIA: pas z płyt betonowych 60x60 cm gr.8 cm o fakturze kierunkowej koloru białego na podsypce cem-piask gr. 3 cm L=15,2 m (możliwość zastosowania płyt 30x30 cm);
- Poz. 50 otrzymuje brzmienie: Słupki blokujące (szare RAL 7043)) chodnikowe U-12c o średnicy 80 mm i wysokości 800 mm.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający modyfikuje treść SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.

Wskazane poniżej punkty SWZ otrzymują następujące brzmienie:

13.1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do 26 października 2022 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

15.1. Oferty należy składać do dnia 27 września 2022 r. do godz. 09:00.

15.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 września 2022 r. o godz. 10:00.

Zamawiający wskazuje, iż zmieniony Przedmiar robót – oferta dla branży drogowej jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Z poważaniem

DYREKTOR

Krzysztof Olejniczak