

DZ.IRI.3410.76.2022

Poznań, dnia 22 listopada 2022 r.

**Wszyscy Wykonawcy
ubiegający się o zamówienie**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Roboty budowlane polegające na wykonaniu drogi dla rowerów łączącej ul. Pogodną z ul. Chociszewskiego w Poznaniu**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm., dalej jako ustawa), Zamawiający przekazuje niniejszym treść wniosku o wyjaśnienie treści SWZ (w pisowni oryginalnej) wraz z udzielonymi wyjaśnieniami i modyfikacją SWZ.

Pytanie 1:

Jaki ma być cel i funkcjonalność kamer do wideodetekcji pojazdów, skoro sterownik nie posiada karty systemu wideodetekcji pojazdów i na załączonych planach sytuacyjnych nie występuje wideodetekcja pojazdów. W projekcie jest tylko mowa o nowych 12 pętlach indukcyjnych dla pojazdów, które to mają być zlokalizowane na wlotach gdzie będą kamery wideodetekcji pojazdów. Czy może zamiast tzw kamery do wideodetekcji pojazdów należy zainstalować kamery IP do podglądu wlotów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że zamiast dwóch kamer do wideodetekcji pojazdów należy zainstalować dwie kamery IP do podglądu wlotów (zgodnie z wymaganiami technicznymi dla urządzeń i instalacji stosowanych w sygnalizacjach ruchu drogowego Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, pkt 9 - Wymagania dla monitoringu wizyjnego – załączonymi do Projektu budowlano-wykonawczego dla branży elektrycznej). Zamawiający w załączeniu przekazuje zmodyfikowany przedmiar robót.

Ponadto, działając na podstawie art. 286 ust. 3 i 5 ustawy, w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia powyższych wyjaśnień i zmian SWZ w przygotowywanych ofertach, **Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 29 listopada 2022r.** W konsekwencji punkty 13.1, 15.1 i 15.2 SWZ przybierają następujące brzmienie:

13.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia **28 grudnia 2022 r.**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

15.1. Oferty należy składać do dnia **29 listopada 2022 r. do godz. 12:00.**

15.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **29 listopada 2022 r. o godz. 12:30.**

Załączniki:

- przedmiar robót
- przedmiar robót - oferta

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora
ds. Inwestycji
Radosław Ciesielski