

Dotyczy: zapytań dot. wykonanie badań i opinii geotechnicznej, celem określenia warunków gruntowo-wodnych na potrzeby utwardzenia nawierzchni ulic z wykorzystaniem płyt ażurowych w mieście Poznań – odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 5

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu przekazuje następujące odpowiedzi na zadane przez uczestnika przetargu pytanie z dnia 31.08.2023

Zapytanie nr 5:

Oferent nr 2: „Czy w związku z planami wykonania nawierzchni ażurowych, planuje się rozsączanie wód opadowych w obrębie badanych działek, i czy w związku z tym należy wykonać w ramach Zlecenia badania współczynnika filtracji K10 dla gruntów niespoistych ?

Odp. ZDM: W ramach opracowania opinii należy wykonać badania współczynnika filtracji K10 gruntów niespoistych.

Sprawę prowadzi:
Szymon Pawłowski, Specjalista Wydziału Realizacji Inwestycji

POZnań*

Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań

tel. +48 61 646 33 44 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm.poznan.pl | www.zdm.poznan.pl