

ZDM-DL.342.89.2023.2

Poznań, 7 listopada 2023 roku

**Konserwacja oraz cykliczny całoroczny serwis
stacji transformatorowej K- 533 typ 15/04kV
zlokalizowanej w Poznaniu ul. Energetyczna 4**

Opis przedmiotu zamówienia:

W zakresie obowiązków i czynności Zleceniobiorcy spoczywać będzie całoroczna konserwacja oraz cykliczny całoroczny serwis stacji transformatorowej K – 533 typ 15/04kV zlokalizowanej w Poznaniu na terenie bazy sprzętowej przy ulicy Energetycznej 4.

Zakres prac obejmować będzie realizację usług konserwacyjno-serwisowych przedmiotowej stacji transformatorowej, a w szczególności:

- Przegład i konserwacja komory transformatora,
- Kontrola połączeń elektrycznych transformatora,
- Kontrola temperatury transformatora,
- Cykliczna konserwacja połączeń w rozdzielni 15 kV,
- Kontrola temperatury na stykach i połączeniach po stronie S/N oraz N/N,
- Pomiar napięcia międzyfazowego,
- Sprawdzenie stanu oświetlenia rozdzielni,
- Kontrola stanu zabezpieczeń mechanicznych,
- Kontrola prawidłowości oraz kompletności informacji ostrzegawczych.

Comiesięczne przeprowadzenie kontroli podsumowane zostanie stosownym „Protokołem przeglądu cyklicznego”.

Osoba odpowiedzialna za opis przedmiotu zamówienia:	Przemysław Lerczak, tel. 885 990 186
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego:	DL.342.89.2023
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej:	TAK / NIE
Czas trwania zamówienia / termin wykonania:	1 stycznia 2024 roku 31 grudnia 2024 roku
Termin składania ofert:	15 listopada 2023 roku godz. 12.00
Data, godzina otwarcia ofert:	16 listopada 2023 roku godz. 10.00

Warunki uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa jest złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do ogłoszenia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Miejsce złożenia ofert:

Oferty można składać **wyłącznie** drogą elektroniczną na adres oferty@zdm.poznan.pl z zaznaczeniem w temacie wiadomości numeru referencyjnego nadanego przez zamawiającego.

Pouczenie:

Oferent powinien być świadomy, że nie ma możliwości zachowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.

Informacje dodatkowe:

Zleceniodawca dopuszcza przeprowadzenia oględzin przedmiotowej stacji transformatorowej w celu złożenia precyzyjnych ofert dla Zleceniodawcy, po wcześniejszym ustaleniu terminu z przedstawicielem ZDM Poznań.