

Specyfikacja elementów – ZASILACZ UPS

Urządzenia muszą posiadać następujące cechy i funkcjonalność:

- moc wyjściowa czynna minimum 700 W,
- liczba faz napięcia 1,
- temperatura pracy 0 – 40 stopni Celsjusza,
- typ obudowy RACK 2U,
- stopień ochrony IP20,
- napięcie znamionowe 230VAC,
- zakres napięcia znamionowego 185 – 264 V,
- częstotliwość napięcia znamionowego 50 Hz,
- czas przełączenia na pracę rezerwową 3 ms,
- akumulatory wewnętrzne 12 V / 5Ah,
- liczba akumulatorów wewnętrznych minimum 2 sztuki,
- przyłącza wyjściowe 4 x IEC 320 C13 (10A).