

Poznań, dnia 10.01.2024

ZDM-IPI.342.11.2023.1

**Wyjaśnienia nr 1 do treści ogłoszenia  
w postępowaniu o wartości do 130.000 zł netto**

**Dotyczy postępowanie nr ref. ZDM-IPI.342.11.2023.1**

Projekt rozbudowy ulicy Jasna Rola polegający na budowie chodnika po wschodniej stronie na wysokości posesji nr 40

W dniu 5.01.2024 wpłynęło do Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu zapytanie do ogłoszenia w postępowaniu o wartości do 130.000 zł netto dla zadania p.t. **Projekt rozbudowy ulicy Jasna Rola polegający na budowie chodnika po wschodniej stronie na wysokości posesji nr 40** Poniżej znajduje się treść zapytania oraz wyjaśnienia do treści ogłoszenia.

**Treść zapytania nr 1**

Czy w ramach zadania Zamawiający dopuszcza rozwiązanie polegające na przebudowie odcinka ul. Rola polegającej na frezowaniu nawierzchni i zaprojektowaniu spadku jednostronnego w stronę terenu zielonego po stronie zachodniej ulicy?

**Odpowiedź na zapytanie nr 1**

Projekt powinien zapewnić prawidłowe odwodnienie projektowanego chodnika oraz wszystkich elementów pasa drogowego w całym obszarze inwestycji.

Zamawiający preferowałby pozostawienie istniejącego przekroju jezdni przy jednoczesnym zapewnieniu prawidłowego odwodnienia. Proponowaną możliwość zmiany przekroju należy potraktować jako ostateczność po przedstawieniu i przeanalizowaniu wszystkich alternatywnych możliwości.

**Treść zapytania nr 2**

Czy zamawiający dopuszcza zaprojektowanie, w pasie drogowym w miejscu istn. Traktu poruszania się pieszych na poboczu gruntowym, powierzchni terenu zielonego służącego odwodnieniu jezdni oraz nowego chodnika? Np. w postaci muldy chłonnej lub odwodnienia w nawierzchnię przepuszczalną gruntową?



**Odpowiedź na zapytanie nr 2**

W przypadku zastosowania rozwiązań poza krawędzią jezdni należy pozostawić możliwość poruszania się istniejącym traktem.

### Treść zapytania nr 3

Czy zamawiający potwierdza, że do wykonania jest Projekt podziału tylko dla działki 25/13?



### Odpowiedź na zapytanie nr 3

Budowa chodnika ma się rozpocząć od wjazdu na posesję na działkę 8/3 ark. 14 obr. 50 do chodnika zlokalizowanego na działce nr 38/2 ark 18 obr. 50. Zasadnicza część chodnika zlokalizowana będzie na działce o oznaczeniu 25/13, ark 18, obr. 50. Chodnik wraz z wszystkimi proponowanymi rozwiązaniami drogowymi powinien znajdować się w projektowanym pasie drogowym. Zatem do podziału przewidzieć należy więcej niż jedną działkę.

Naczelny Wydział  
Przygotowania Inwestycji  
*Jan*  
mgr inż. Andrzej Kuczman