

KARTA SONDOWANIA SONDĄ DYNAMICZNĄ LEKKĄ DPL (SD-10)

Załącznik 6.

Temat:

Projekt chodnika w ul. Morasko w Poznaniu

Data:

Lokalizacja:

1 m od otworu nr 2

28.07.2022

GŁĘBOKOŚĆ [m]	POZIOM WODY [m]	PROFIL LITOLOGICZNY	LICZBA UDARÓW	STOPIEŃ ZAGĘSZCZENIA ID	ŚREDNI STOPIEŃ ZAGĘSZCZENIA	WSKAŹNIK ZAGĘSZCZENIA Is	ŚREDNI WSKAŹNIK ZAGĘSZCZENIA	ILOŚĆ UDARÓW NA 10 CM WBICIA SONDY						
								4	10	20	25	30	40	50
								luźny	średniozagęszczony			zagęszczony		
0,5		Gb	2											
			3											
			4											
			6	0,40										
1,0		Pd	8	0,46										
			7	0,43										
			8	0,46	0,46		0,93							
			10	0,50										
			8	0,46										
			9	0,48										
1,5		Pd	9	0,48										
			11	0,52	0,48		0,94							
			10	0,50										
			7	0,43										
			8	0,46										
			12	0,53										
2,0		Pd	9	0,48	0,50		0,94							
			11	0,52										
			10	0,50										
2,5														
3,0														
3,5														
4,0														

Wykonano zgodnie z normą PN-B-04452:2002.

Sondowanie wykonał: mgr Wit Witaszak

Opracował: mgr Wit Witaszak