

Numer pisma: **DW/WO/105639/2025**

Numer sprawy: **WO/810-KD/7/2025**

Poznań, 06.10.2025 r.

Marcin Wawrzyniak  
MW-PROJEKT  
DROGOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA  
ul. Wiklinowa 5 lok. 16  
61-457 Poznań

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji technicznej sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Naramowickiej w Poznaniu (działki nr 1/6, 22/13, 22/29 ark. 09 obręb 0050 Naramowice).

**Inwestor:**

NARAMOWICKA 172 Sp. z o.o.  
ul. Św. Marcin 11A/17  
61-803 Poznań

**Wnioskodawca:**

Marcin Wawrzyniak  
MW-PROJEKT  
DROGOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA  
ul. Wiklinowa 5 lok. 16  
61-457 Poznań

W nawiązaniu do zlecenia uzgodnienia / opiniowania projektu technicznego dla inwestycji pn. „Budowa ul. Nowa Stoińskiego wraz z budową sieci oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego oraz przebudowa ul. Naramowickiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w Poznaniu”, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Aquanet S.A. a Aquanet Retencja Sp. z o.o. w zakresie uzgadniania i opiniowania dokumentacji projektowych informujemy, że pozytywnie **uzgadniamy / opiniujemy** projekt techniczny pod numerem **WO/810-KD/7/2025** z następującymi uwagami:

1. Uzgodnieniu podlega sieć kanalizacji deszczowej o parametrach według zestawienia przewodów.
2. Uzgodnieniu podlegają podłączenia wpustów drogowych o parametrach według zestawienia wpustów.
3. Uzgodnieniu podlegają studnie kanalizacyjne o parametrach według zestawienia studni.
4. Uzgodnieniu podlegają wpusty drogowe ze studzienką osadnikową DN500 z elementów betonowych prefabrykowanych (dno prefabrykowane, nie wklejane) o parametrach według zestawienia wpustów.
5. Uzgodnieniu podlega włączenie do istniejącej studni (Sist) na kanale deszczowym DN500 zlokalizowanym w ulicy Rubież. Włączenie na rzędnej 78,04 m przy pomocy przejścia szczelnego np. typ ZW prod. Integra Gliwice.
6. Uzgodnieniu podlega przebudowa istniejącego odcinka sieci DN315 na DN500 w ulicy Rubież (Sist1 – Sist).
7. Informujemy, że występujące na terenie przedmiotowej inwestycji urządzenia tj. przepusty drogowe, rowy otwarte, wyloty do rowów otwartych, sieci drenarskie wraz z uzbrojeniem, odwodnienia torowisk wraz z uzbrojeniem, nie pozostają w eksploatacji Aquanet Retencja Sp. z o.o.



## AQUANET RETENCJA

8. Projekt opracowano na podstawie Warunków Technicznych nr DW/WO/109737/2023, WO/80-2-KD/231/2023 z 20.11.2023 r.
9. Na etapie wykonawczym, przed przystąpieniem do prac budowlanych, do wniosku „zgłoszenia zamiaru realizacji sieci” lub „zgłoszenia zamiaru realizacji przyłącza” przesyłanych do Aquanet Retencja Sp. z o.o. należy dołączyć decyzję / zezwolenie na wycinkę drzew wskazanych na Naradzie Koordynacyjnej jako „przeznaczonych do wycięcia” – jeżeli zostały wskazane.

Uzgodnienie, opiniowanie dokumentacji dotyczy:

- Zgodności dokumentacji z wydanymi warunkami technicznymi,
- Zgodności zawartych w nim rozwiązań projektowych z wymaganiami Aquanet Retencja Sp. z o.o. zawartymi w opracowaniu pt. „Projektowanie, wykonawstwo zagospodarowania wód opadowych i roztopowych za pomocą błękitno-zielonej infrastruktury (BZI) oraz sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej” wraz z załącznikami do ww. opracowania.

Informujemy, że:

- W sprawie realizacji i odbioru sieci, przyłącza kanalizacji deszczowej oraz urządzeń ograniczających odpływ wód opadowych i roztopowych należy skontaktować się z Gestorem kanalizacji deszczowej tj. Aquanet Retencja Sp. z o.o.
- Uzgodnienie jest ważne 3 lata od daty wydania,
- Uzgodnienie jest ważne tylko z projektem zagospodarowania terenu stanowiącym załącznik nr 1 do uzgodnienia
- Niniejsze pismo, uzgodnienie / zaopiniowanie projektu wydane przez Aquanet Retencja Sp. z o.o. w imieniu Aquanet S.A. nie wymaga podpisu ani stempla.

Załączniki:

1. Projekt zagospodarowania terenu
2. Zestawienie przewodów
3. Zestawienie studni
4. Zestawienie wpustów
5. Obowiązek informacyjny RODO

Pismo zatwierdził:

Rafał Podgórski

Specjalista ds. opiniowania dokumentacji technicznej

Dział Planowania Inwestycji, Opiniowania i Uzgodnień

*Sprawę prowadzi:*

*Rafał Podgórski*

*Specjalista ds. uzgadniania dokumentacji technicznej*

*Dział Planowania Inwestycji, Opiniowania i Uzgodnień*

*tel. kom. 885 979 950*

*e-mail: rafal.podgorski@aquanet-retencja.pl*

