

Numer pisma: **DW/WO/7072/2026**
Numer sprawy: **WO/810-KD/11/2025**

Poznań, 20.01.2026 r.

Filip Kruszewski
DROMOST Sp. z o.o.
ul. Trójpole 3B
61-693 Poznań

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji technicznej sieci kanalizacji deszczowej w planowanej ul. 6KD-L (odcinek od ronda Karłowskiej do planowanej drogi 3KD-L). Działki nr 7/34, 7/43, 74/2, 1/2 ark. 27; 80/12, 80/1 ark. 11; obręb 0050 Naramowice.

Inwestor:
Zarząd Dróg Miejskich
Wilczak 17
61-623 Poznań

Wnioskodawca:
Filip Kruszewski
DROMOST Sp. z o.o.
ul. Trójpole 3B
61-693 Poznań

W nawiązaniu do zlecenia uzgodnienia / opiniowania projektu technicznego dla inwestycji pn. „Budowa jezdni zbierająco-rozprowadzającej stanowiącej element węzła w ciągu drogi krajowej na odcinku długości 195 m od ronda Alicji Karłowskiej-Kamazowej w Poznaniu”, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Aquanet S.A. a Aquanet Retencja Sp. z o.o. w zakresie uzgadniania i opiniowania dokumentacji projektowych informujemy, że pozytywnie **uzgadniamy / opiniujemy** projekt techniczny pod numerem **WO/810-KD/11/2025** z następującymi uwagami:

1. Uzgodnieniu podlega sieć kanalizacji deszczowej o parametrach według zestawienia przewodów.
2. Uzgodnieniu podlegają podłączenia wpustów drogowych o parametrach według zestawienia włączeń.
3. Uzgodnieniu podlegają studnie kanalizacyjne o parametrach według zestawienia studni.
4. Uzgodnieniu podlegają wpusty drogowe ze studzienką osadnikową DN500 z elementów betonowych prefabrykowanych (dno prefabrykowane, nie wklejane) o parametrach według zestawienia studni.
5. Uzgodnieniu podlega włączenie projektowanej sieci do istniejącej komory na sieci kanalizacji deszczowej DN1800 z rur Wipro. W miejscu włączenia należy zastosować prefabrykowane przejście szczelne np. typ ŁU prod. Integra Gliwice.
6. Uzgodnieniu podlega zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie inwestycji za pomocą muld retencyjnych (2 szt.) o pojemnościach 19,7 m³ i 5,2 m³.
7. Informujemy, że występujące na terenie przedmiotowej inwestycji urządzenia tj. przepusty drogowe, rowy otwarte, wyloty do rowów otwartych, sieci drenarskie wraz z uzbrojeniem, odwodnienia torowisk wraz z uzbrojeniem, nie pozostają w eksploatacji Aquanet Retencja Sp. z o.o.
8. Projekt opracowano na podstawie warunków technicznych nr DW/WO/118247/2024, WO/80-2-KD/270/2024 z 4.11.2024 r.



AQUANET RETENCJA

9. Na etapie wykonawczym, przed przystąpieniem do prac budowlanych, do wniosku „zgłoszenia zamiaru realizacji sieci” lub ”zgłoszenia zamiaru realizacji przyłącza” przesyłanych do Aquanet Retencja Sp. z o.o. należy dołączyć decyzję / zezwolenie na wycinkę drzew wskazanych na Naradzie Koordynacyjnej jako „przeznaczonych do wycięcia” – jeżeli zostały wskazane.

Uzgodnienie, opiniowanie dokumentacji dotyczy:

- Zgodności dokumentacji z wydanymi warunkami technicznymi.
- Zgodności zawartych w nim rozwiązań projektowych z wymaganiami Aquanet Retencja Sp. z o.o. zawartymi w opracowaniu pt. „Projektowanie, wykonawstwo zagospodarowania wód opadowych i roztopowych za pomocą błękitno-zielonej infrastruktury (BZI) oraz sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej” wraz z załącznikami do ww. opracowania.

Informujemy, że:

- W sprawie realizacji i odbioru sieci, przyłącza kanalizacji deszczowej oraz urządzeń ograniczających odpływ wód opadowych i roztopowych należy skontaktować się z Gestorem kanalizacji deszczowej tj. Aquanet Retencja Sp. z o.o.
- Uzgodnienie jest ważne 3 lata od daty wydania
- Uzgodnienie jest ważne tylko z projektem zagospodarowania terenu stanowiącym załącznik nr 1 do uzgodnienia
- Niniejsze pismo, uzgodnienie / zaopiniowanie projektu wydane przez Aquanet Retencja Sp. z o.o. w imieniu Aquanet S.A. nie wymaga podpisu ani stempla

Załączniki:

1. Projekt zagospodarowania terenu
2. Zestawienie przewodów
3. Zestawienie studni
4. Zestawienie włączy
5. Bilans zagospodarowania wód opadowych i roztopowych
6. Obowiązek informacyjny RODO

Pismo zatwierdził:

Rafał Podgórski

Specjalista ds. opiniowania dokumentacji technicznej

Dział Planowania Inwestycji, Opiniowania i Uzgodnień

Sprawę prowadzi:

Rafał Podgórski

Specjalista ds. uzgadniania dokumentacji technicznej

Dział Planowania Inwestycji, Opiniowania i Uzgodnień

tel. kom. 885 979 950

e-mail: rafal.podgorski@aquanet-retencja.pl

