

Numer pisma: **DW/WO/3173/2026**
Numer sprawy: **WO/810-KD/10/2025**

Poznań, 12.01.2026 r.

Filip Kruszewski
DROMOST Sp. z o.o.
ul. Trójpole 3B
61-693 Poznań

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji technicznej sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Szyperskiej w Poznaniu (działki nr 6 ark. 04; 3/21, 3/24 ark. 05; obręb 0051 Poznań).

Inwestor:

ECHO INVESTMENT S.A.
Al. Solidarności 36
25-323 Kielce

Wnioskodawca:

Filip Kruszewski
DROMOST Sp. z o.o.
ul. Trójpole 3B
61-693 Poznań

W nawiązaniu do zlecenia uzgodnienia / opiniowania projektu technicznego dla inwestycji pn. „Budowa ul. Szyperskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Garbary do posesji nr 13B w Poznaniu”, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Aquanet S.A. a Aquanet Retencja Sp. z o.o. w zakresie uzgadniania i opiniowania dokumentacji projektowych informujemy, że pozytywnie **uzgadniamy / opiniujemy** projekt techniczny pod numerem **WO/810-KD/10/2025** z następującymi uwagami:

1. Uzgodnieniu podlega sieć kanalizacji deszczowej o parametrach według zestawienia przewodów.
2. Uzgodnieniu podlegają podłączenia wpustów drogowych o parametrach według zestawienia wpustów.
3. Uzgodnieniu podlegają studnie kanalizacyjne o parametrach według zestawienia studni.
4. Uzgodnieniu podlegają wpusty drogowe ze studzienką osadnikową DN500 z elementów betonowych prefabrykowanych (dno prefabrykowane, nie wklejane) o parametrach według zestawienia wpustów.
5. Uzgodnieniu podlega włączenie projektowanej sieci do istniejącej studni na sieci kanalizacji deszczowej o średnicy DN 315 w ulicy Szyperskiej. W miejscu włączenia należy zastosować prefabrykowane przejście szczelne np. typ ZW prod. Integra Gliwice.
6. Uzgodnieniu podlega włączenie projektowanego przykanalika do istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej o średnicy DN 2000/2500 w ul. Garbary. W miejscu włączenia należy zastosować prefabrykowane przejście szczelne np. typ ZW prod. Integra Gliwice.
7. Informujemy, że występujące na terenie przedmiotowej inwestycji urządzenia tj. przepusty drogowe, rowy otwarte, wyloty do rowów otwartych, sieci drenarskie wraz z uzbrojeniem, odwodnienia torowisk wraz z uzbrojeniem, nie pozostają w eksploatacji Aquanet Retencja Sp. z o.o.
8. Projekt opracowano na podstawie warunków technicznych nr DW/WO/58188/2025, WO/80-2-KD/77/2025 z 30.05.2025 r. oraz nr DW/WO/107538/2025, WO/80-2-KD/193/2025 z 10.10.2025 r.



AQUANET RETENCJA

9. Na etapie wykonawczym, przed przystąpieniem do prac budowlanych, do wniosku „zgłoszenia zamiaru realizacji sieci” lub ”zgłoszenia zamiaru realizacji przyłącza” przesyłanych do Aquanet Retencja Sp. z o.o. należy dołączyć decyzję / zezwolenie na wycinkę drzew wskazanych na Naradzie Koordynacyjnej jako „przeznaczonych do wycięcia” – jeżeli zostały wskazane.

Uzgodnienie, opiniowanie dokumentacji dotyczy:

- Zgodności dokumentacji z wydanymi warunkami technicznymi.
- Zgodności zawartych w nim rozwiązań projektowych z wymaganiami Aquanet Retencja Sp. z o.o. zawartymi w opracowaniu pt. „Projektowanie, wykonawstwo zagospodarowania wód opadowych i roztopowych za pomocą błękitno-zielonej infrastruktury (BZI) oraz sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej” wraz z załącznikami do ww. opracowania.

Informujemy, że:

- W sprawie realizacji i odbioru sieci, przyłącza kanalizacji deszczowej oraz urządzeń ograniczających odpływ wód opadowych i roztopowych należy skontaktować się z Gestorem kanalizacji deszczowej tj. Aquanet Retencja Sp. z o.o.
- Uzgodnienie jest ważne 3 lata od daty wydania
- Uzgodnienie jest ważne tylko z projektem zagospodarowania terenu stanowiącym załącznik nr 1 do uzgodnienia
- Niniejsze pismo, uzgodnienie / zaopiniowanie projektu wydane przez Aquanet Retencja Sp. z o.o. w imieniu Aquanet S.A. nie wymaga podpisu ani stempla

Załączniki:

1. Projekt zagospodarowania terenu
2. Projekt zagospodarowania terenu - powierzchnie jednorodne
3. Zestawienie przewodów
4. Zestawienie studni
5. Zestawienie wpustów
6. Obowiązek informacyjny RODO

Pismo zatwierdził:

Rafał Podgórski

Specjalista ds. opiniowania dokumentacji technicznej

Dział Planowania Inwestycji, Opiniowania i Uzgodnień

Sprawę prowadzi:

Rafał Podgórski

Specjalista ds. uzgadniania dokumentacji technicznej

Dział Planowania Inwestycji, Opiniowania i Uzgodnień

tel. kom. 885 979 950

e-mail: rafal.podgorski@aquanet-retencja.pl

