

Poznań, 2025-11-03

Dział: WO

Numer pisma: DW/WO/117033/2025

Numery spraw: WO/80-9-6/83/2025

**ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH  
Wilczak 17  
61-623 Poznań**

**Dotyczy: odpowiedź na pismo z dnia 26.09.br. w zakresie opinii znak: DW/WO/96068/2025 z dnia 08.09.2025r. na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych dla planowanej inwestycji - rozbudowy ulicy Urbanowskiej, na odcinku od ul. gen. Stanisława Maczka do ul. Piątkowskiej w Poznaniu**

Aquanet Retencja Sp. z o.o., działając w imieniu Aquanet S.A. na podstawie umowy o świadczenie usług, w odpowiedzi na pismo w ww. sprawie oraz mając na uwadze opinię wydaną pismem znak: DW/WO/96068/2025 z dnia 08.09.2025r. przesyła w załączeniu zasięg bilansowy zlewni planowanego do budowy kanału deszczowego w ul. Urbanowskiej, o której mowa w pkt. III. ww. opinii. Zasięg zlewni jest orientacyjny i na etapie opracowywania koncepcji biuro projektowe powinno doprecyzować jego zasięg.

Dodatkowo na podstawie określania zasięgu zlewni, przeanalizowaliśmy możliwości ilościowe zrzutu wód do istniejącego kanału DN800 w ulicy Urbanowskiej. Maksymalny zrzut wód do istniejącego kanału ustalamy na wartość 55 l/s. Ponadto obliczenia niezbędnej objętości odcinka sieci pełniącego rolę zbiornika detencyjnego dla odwadnianej sieci należy przeliczyć na częstość deszczu miarodajnego dla  $C=5$ .

Jednocześnie podtrzymujemy konieczność zastosowania rozwiązań z udziałem błękitno-zielonej infrastruktury (BZI), w tym wykorzystania terenu zarządzanego przez Zarząd Zieleni Miejskiej, tj. działek nr geod.: 2/4, 33/3 i 33/4.

Nadmieniamy, że wymienione opinie DW/WO/12080/2023 z dnia 02.02.2023r. oraz DW/WO/93710/2023 z dnia 04.10.2023r. dotyczyły jedynie remontu nawierzchni jezdni i chodnika odwodnianych fragmentów ulic: Urbanowskiej i Drzymały (obejmujące działki nr geod. 1/3 i 1/4, arkusz 41, obręb 20), w związku z budową budynku mieszkalnego

wielorodzinnego na terenie działek nr geod. 30 i 31 przy ul. Drzymały i Urbanowskiej,  
z zaleceniem stosowania BZI.

**Załączniki:**

1. Zasięg bilansowy zlewni ul. Urbanowskiej.
2. Informacja o przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.

Dokument zatwierdziła:  
Dorota Przybylska  
Specjalista ds.  
warunków technicznych

*Sprawę prowadziła:*  
*Dorota Przybylska*  
*tel: 885 953 025*  
*e-mail: dorota.przybylska@aquanet-retencja.pl*