

LP.	Oznaczenie studni nr 1	Oznaczenie studni nr 2	Rodzaj materiału	Długość L	Przepływ Q	Spadek przewodów i	Prędkość przepływu wody v	Napełnienie h
-	--		--	[m]	[dm <sup>3</sup> /s]	[%]	[m/s]	[%]
1.	Tr1	Wp1	PVC-U Ø200x5,9 SN8 SDR34	3.22	3.40	1.50	0.79	21.70
2.	Tr2	Wp3	PVC-U Ø200x5,9 SN8 SDR35	1.72	9.06	1.50	1.06	34.70
3.	Tr3	Wp4	PVC-U Ø200x5,9 SN8 SDR36	1.08	5.26	1.50	0.89	26.50
4.	Tr4	Wp6	PVC-U Ø200x5,9 SN8 SDR37	11.79	3.82	1.50	0.81	22.60
5.	D1	Wp5	PVC-U Ø200x5,9 SN8 SDR38	2.76	8.28	1.50	1.03	33.20