

UWAGA

1. Przed realizacją należy polierować różnice wysokościowe terenu i istniejącej ścieki deszczowej do kątów planu się włączenie projektowanego odcinka ścieki.
2. Przed realizacją uzgodnić różnice wysokościowe istniejącego urządzenia znajdującego się na trasie projektowanej ścieki deszczowej. W przypadku natrafienia na niesłowny/rozróżnione urządzenie lub wystąpienie kłopotów nieuwzględnionych w projekcie, należy składować się z projektem w celu ustalenia dalszego toku postępowania.
3. Wykonać podejście o miąższości 10 cm pod rurą oraz obrys o miąższości 30 cm nad stropem rury.

LEGENDA

- teren
- obrys, podejście
- okładzina asfaltowa gr. 3cm



OWOZOWE PROFILU:
PODŁOŻYWO

	Wp1	Wp2	Wp3	Wp4	Wp5	Wp6
RZĘDNA TERENU ISTN.	8.71	8.71	8.71	8.71	8.71	8.71
RZĘDNA DNA KANAŁU	8.61	8.61	8.61	8.61	8.61	8.61
NAZIOM	8.61	8.61	8.61	8.61	8.61	8.61
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	8.61	8.61	8.61	8.61	8.61	8.61
SPADKI, DŁUGOŚCI	1%	1%	1%	1%	1%	1%
ŚREDNICA, MATERIAŁ	100	100	100	100	100	100
ODLEGŁOŚCI	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
HEKTOMETRY	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00



Wykonawca	DROMOST SP. Z O.O. ul. Tęczyńska 16, 61-400 Poznań KRS 0000000000, NIP 666-666-666 REGON 140949494	Data	08.2025
Inwestor	VOX ACTIVE Sp. z o.o. Sp. k. ul. Gdańska 143 62-004 Czerwonak	Stadium	PT
Przebudowa ulicy Polickiej wraz z budową ulic 2KD-D i 1KD-Dxs w Poznaniu - Etap III i IV			
BRANŻA INSTALACYJNA			
Stwierdził	Inty i szerokość	Nr umowny	Spółdzielca
Projektant	mgr inż. M. Lachowicz	WYKONAWCA	Instalacyjna Instalacyjna
Opracował	mgr inż. Z. Górniewicz	-	-
Opiniował	mgr inż. P. Baranek	WYKONAWCA	Instalacyjna Instalacyjna
PROFIL PODŁOŻNY PRZYKANALIKÓW			Skala 1:100 Nr op. 03.03