

ZDM-IU.4703.11.2024.95

Poznań, dnia 15.09.2025r.

|                                                |              |                 |
|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH<br>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY |              |                 |
| WYSŁANO<br>DNIA                                | 17. 09. 2025 | WYSŁANO<br>DNIA |
| L.dz. ....<br>Zał. ....<br>podpis .....        |              |                 |

KSM PROJEKT  
ul. SIELAWY 21k 3  
61-619 POZNAŃ  
ZDM-25-171750



**Dotyczy:** przebudowy / remontu układu drogowego od ul. Mogileńskiej do działki Inwestora o nr ew. 1/17, ark. 33, obręb Główna(01), przebudowy ul. Mogileńskiej od skrzyżowania z drogą dojazdową / ul. Konińską do skrzyżowania z ul. Warszawską wraz z korektą geometrii włączenia ul. Mogileńskiej do ul. Warszawskiej oraz przebudowa ul. Warszawskiej w zakresie wydłużenia lewoskrętu z ul. Warszawskiej w ul. Mogileńską w Poznaniu – projekt wykonawczy oświetlenia  
Inwestor: ATAL S.A. (ul. Stawowa 27; 43-400 Cieszyn)

W odpowiedzi na Państwa pismo (e-mail) z dnia 25.07.2025r. (wpływ do ZDM w dniu 25.07.2025r., UNP ZDM-25-144807 oraz ZDM-25-144808) w ww. sprawie, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu zgłasza uwagi do przedłożonego projektu wykonawczego oświetlenia:

- po zachodniej stronie ul. Mogileńskiej - kabel należy prowadzić równolegle do istniejących kabli energetycznych a nie równolegle względem planowanego chodnika;
- po wschodniej stronie ul. Mogileńskiej w rejonie działki nr 1/11 należy ograniczyć ilość załamania trasy kabla projektując przedłużenie przejścia poprzecznego przez ul. Warszawską w kierunku południowym (prostoliniowo).

Jednocześnie już teraz tut. Zarząd informuje, że:

- na etapie wykonawczym prace należy prowadzić zgodnie z zapisami w projekcie budowlanym rozdział IV Inwentaryzacja i plan ochrony zieleni.
- demontaż sieci w drodze dojazdowej do planowanej inwestycji musi być wykonany metodą bezwykopową w obrębie drzew. Nie dopuszcza się prowadzenia wykopów otwartych w odległości do 3 m od pni drzew.

Zarząd Dróg Miejskich  
Poznań, dnia 15.09.2025r.  
mgr inż. Patryk Wolowacz



Otrzymują:

1. Adresat,
2. UI (ZDM-25-144807), IPO (ZDM-25-146381), PZ (ZDM-25-150279) w/m
3. IU a/a

Sprawę prowadzi: Patryk Wolowacz, Wydział Uzgodnień Zewnętrznych tel. 61 62 86 591

**POZnań**

Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań

tel. +48 61 646 33 44 | fax +48 61 820 17 09 | [zdm@zdm.poznan.pl](mailto:zdm@zdm.poznan.pl) | [www.zdm.poznan.pl](http://www.zdm.poznan.pl)

