

**DROMOST SP. Z O.O.****ul. TRÓJPOLE 3B****61-693 POZNAŃ****ZDM-25-210477**

**Dotyczy:** projektu budowlanego rozbudowy ulicy Królowej Jadwigi w Poznaniu na odcinku od ulicy Górna Wilda do ulicy Droga Dębińska - branża drogowa wraz z projektem zieleni, inwentaryzacją dendrologiczną oraz projektem ochrony zieleni.

Zarząd Dróg Miejskich /ZDM/ zawiadamia, że projekt budowlany rozbudowy ulicy Królowej Jadwigi w Poznaniu na odcinku od ulicy Górna Wilda do ulicy Droga Dębińska związana jest z planowaną do realizacji na terenie działki nr 49, arkusz 07, obręb Wilda budową zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym, dla której pismem Nr ZDM-IPO.4704.1.2023.14 z dnia 20.07.2023r. zostały wydane warunki obsługi komunikacyjnej.

ZDM po analizie przedłożonego projektu budowlanego rozbudowy ulicy Królowej Jadwigi w Poznaniu na odcinku od ulicy Górna Wilda do ulicy Droga Dębińska /data opracowania październik 2025/ opiniuje pozytywnie z uwagami, które należy wprowadzić na etapie projektu wykonawczego:

- likwidowania projektowanej ławki pomiędzy drzewami oznaczonymi nr 93 i 94 (konieczna rezygnacja z dodatkowej ingerencji w systemy korzeniowe drzew, jaką spowoduje wykonanie zabruku pod projektowaną ławkę);
- w projekcie ochrony zieleni przy drzewie nr 28 konieczne wrysowanie wygradzenia terenu zieleni na czas trwania robót, analogicznie jak przy innych drzewach;
- z uwagi na konieczność ochrony systemów korzeniowych, w obrębie drzew należy pozostawić istniejącą podbudowę i dopiero na niej układać nowy chodnik. Szczególnie dotyczy drzew oznaczonych nr 1, 28, 72-80 oraz 92-99;
- prace przy budowie projektowanych wpustów z przy kanalikami przy drzewach nr 73, 78, 97 należy prowadzić ręcznie ze szczególną ostrożnością, żeby nie uszkodzić systemów korzeniowych drzew;
- faktura bezpieczeństwa przy przejściu dla pieszych przez ul. Górna Wilda ma kolor fioletowy, należy zmienić na kolor dedykowany w projekcie dla faktur bezpieczeństwa.

Projekt wykonawczy wymaga uzgodnienia z ZDM przed wystąpieniem o zajęcie pasa drogowego.

Ponadto już teraz informujemy, że zgodnie z umową IRI.471.25.2024 z dnia 21.10.2024

1. Odwodnienie powierzchniowe do istniejącej miejskiej kanalizacji deszczowej – zgodnie z opinią Aquanet Retencja o sygnaturze DW/WO/45855/2024 WO/80-1-KD/111/2024
2. Przebieg Kanału technologicznego, sieci energetycznej (oświetlenie + sieć energetyczna NN), kanalizacji deszczowej zostały uzgodnione na Naradzie koordynacyjnej nr ZG-OPK.4105.1590.2025
3. Projekt branżowy odwodnienia wymaga uzgodnienia z Aquanet Retencja;
4. Projekt Stałej Organizacji Ruchu wymaga zatwierdzenia przez Miejskiego Inżyniera Ruch;
5. Projekt branżowy kanału technologicznego wymaga uzgodnienia z ZDM;
6. Projekt branżowy oświetlenia – w trakcie uzgodnień z ZDM.

Naczelnik Wydziału Planowania i Opiniowania

Podpisane przez: Karolina  
Adamczak-Bondyra

Data: 2025.11.05 11:58:36 CET

Załącznik:

- projekt budowlany rozbudowy ulicy Królowej Jadwigi w Poznaniu na odcinku od ulicy Górna Wilda do ulicy Droga Dębińska

Otrzymują:

1. Adresat
2. ZDM-IPO a/a

Pismo zostało sporządzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Doręczony może być również wydruk pisma podpisanego elektronicznie, uzyskany z systemu teleinformatycznego, zgodnie z art. 39<sup>3</sup> Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Pismo zredagował/a:

Kocjan Karolina, stanowisko ds. planowania i opiniowania  
tel. 61 64 77 326

**POZnań\***

Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań

tel. +48 61 646 33 44 | fax +48 61 820 17 09 | [zdm@zdm.poznan.pl](mailto:zdm@zdm.poznan.pl) | [www.zdm.poznan.pl](http://www.zdm.poznan.pl)