

Numer pisma: **DW/WO/130873/2025**

Numer sprawy: **WO/811-KD/94/2025**

Poznań, 15.12.2025 r.

Tomasz Wilk
DROMOST Sp. z o.o.
ul. Trójpole 3B
61-693 Poznań

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji technicznej przykanalików i wpustów kanalizacji deszczowej oraz zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w ulicy Królowej Jadwigi w Poznaniu (działki nr 35/3, 35/4, 47, 48/1, 48/3, 49, 50, 53, 59/6, 59/7 ark. 07 obręb 0061 Wilda; 1/4, 1/5, 2/2 ark. 08 obręb 0061 Wilda; 23, 13, 1/1, 1/2 ark. 47 obręb 0051 Poznań).

Inwestor:

Prezydent Miasta Poznania reprezentowany przez
Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
ul. Wilczak 17
61-623 Poznań

Wnioskodawca:

Tomasz Wilk
DROMOST Sp. z o.o.
ul. Trójpole 3B
61-693 Poznań

W nawiązaniu do zlecenia uzgodnienia / opiniowania projektu technicznego dla inwestycji pn. „Rozbudowa ulicy Królowej Jadwigi w Poznaniu na odcinku od ulicy Górna Wilda do ulicy Droga Dębińska”, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Aquanet S.A. a Aquanet Retencja Sp. z o.o. w zakresie uzgadniania i opiniowania dokumentacji projektowych informujemy, że pozytywnie **uzgadniamy / opiniujemy** projekt techniczny pod numerem **WO/811-KD/94/2025** z następującymi uwagami:

1. Uzgodnieniu podlegają przykanaliki wpustów drogowych o parametrach według zestawienia przewodów.
2. Uzgodnieniu podlegają wpusty drogowe ze studzienką osadnikową DN500 z elementów betonowych prefabrykowanych (dno prefabrykowane, nie wklejane) o parametrach według zestawienia wpustów.
3. Uzgodnieniu podlega wykonanie:
 - a) ośmiu włączeń do istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej DN300 w ul. Królowej Jadwigi za pomocą istniejących trójników (T1istn-T4istn, T8istn-T10istn, Tr1)
 - b) dwóch włączeń do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej DN1500 w ul. Królowej Jadwigi (T5proj, T7proj) poprzez wykonanie wiercenia wiertłem koronkowym w ścianę przewodu i zastosowanie przejścia szczelnego np. produkcji Funke Gruppe typ Fabekun o odpowiedniej średnicy. Włączenie pod kątem prostym do osi przewodu.
 - c) wymiany rusztu we wpuscie nr W06
4. Uzgodnieniu podlega zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie inwestycji za pomocą zieleni obniżonej o całkowitej powierzchni 940,26 m² i całkowitej pojemności retencyjnej 56,41 m³.
5. Uzgodnieniu podlega karta bilansowa wód opadowych i roztopowych.



AQUANET RETENCJA

6. Projekt opracowano na podstawie warunków technicznych nr DW/WO/129845/2024, WO/80-2-KD/310/2024 z 23.12.2024 r.
7. Na etapie wykonawczym, przed przystąpieniem do prac budowlanych, do wniosku „zgłoszenia zamiaru realizacji sieci” lub „zgłoszenia zamiaru realizacji przyłącza” przesyłanych do Aquanet Retencja Sp. z o.o. należy dołączyć decyzję / zezwolenie na wycinkę drzew wskazanych na Naradzie Koordynacyjnej jako „przeznaczonych do wycięcia” – jeżeli zostały wskazane.

Uzgodnienie, opiniowanie dokumentacji dotyczy:

- Zgodności dokumentacji z wydanymi warunkami technicznymi
- Zgodności zawartych w nim rozwiązań projektowych z wymaganiami Aquanet Retencja Sp. z o.o. zawartymi w opracowaniu pt. „Projektowanie, wykonawstwo zagospodarowania wód opadowych i roztopowych za pomocą błękitno-zielonej infrastruktury (BZI) oraz sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej” wraz z załącznikami do ww. opracowania.

Informujemy, że:

- W sprawie realizacji i odbioru sieci, przyłącza kanalizacji deszczowej oraz urządzeń ograniczających odpływ wód opadowych i roztopowych należy skontaktować się z Gestorem kanalizacji deszczowej tj. Aquanet Retencja Sp. z o.o.
- Uzgodnienie jest ważne 3 lata od daty wydania
- Uzgodnienie jest ważne tylko z projektem zagospodarowania terenu stanowiącym załącznik nr 1 do uzgodnienia
- Niniejsze pismo, uzgodnienie / zaopiniowanie projektu wydane przez Aquanet Retencja Sp. z o.o. w imieniu Aquanet S.A. nie wymaga podpisu ani stempla

Załączniki:

1. Projekt zagospodarowania terenu
2. Zestawienie przewodów
3. Zestawienie wpustów
4. Karta bilansowa wód opadowych
5. Obowiązek informacyjny RODO

Pismo zatwierdził:

Rafał Podgórski

Specjalista ds. opiniowania dokumentacji technicznej

Dział Planowania Inwestycji, Opiniowania i Uzgodnień

Sprawę prowadzi:

Rafał Podgórski

Specjalista ds. uzgadniania dokumentacji technicznej

Dział Planowania Inwestycji, Opiniowania i Uzgodnień

tel. kom. 885 979 950

e-mail: rafal.podgorski@aquanet-retencja.pl

