

DROMOST SP. Z O.O.**ul. TRÓJPOLE 3B****61-693 POZNAŃ****ZDM-26-06129**

Dotyczy: przebudowy chodnika wzdłuż zachodniej jezdni ulicy Maratońskiej wraz z remontem nawierzchni jezdni oraz likwidacją zjazdu z ulicy Olimpijskiej na działkę nr 49, arkusz 07, obręb 61.

Odpowiadając na pismo Nr MG/482/25 z dnia 20.11.2025 r. Zarząd Dróg Miejskich /ZDM/ zawiadamia, że projekt budowlany branży drogowej „Przebudowy chodnika wzdłuż zachodniej jezdni ulicy Maratońskiej wraz z remontem nawierzchni jezdni oraz likwidacją zjazdu z ulicy Olimpijskiej na działkę nr 49 arkusz 07, obręb 61” uzgadnia z uwagą:

- należy dla wjeżdżających rowerem z ulicy Maratońskiej w kierunku Królowej Jadwigi znak A-7 (jest usuwany).

Natomiast projekt techniczny branży elektrycznej (oświetlenie) „Przebudowy chodnika wzdłuż zachodniej jezdni ulicy Maratońskiej wraz z remontem nawierzchni jezdni oraz likwidacją zjazdu z ulicy Olimpijskiej na działkę nr 49 arkusz 07, obręb 61” wymaga uzupełnienia i korekty w następującym zakresie:

- Uzupełnienie dokumentacji o obliczenia fotometryczne w formacie plików źródłowych programu DIALux (EVO) wraz ze wskazaniem przyjętego współczynnika utrzymania (MF).
- Wykonanie obliczeń fotometrycznych jako oświetlenie drogowe zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 13201 lub jednoznaczne uzasadnienie przyjętego modelu obliczeniowego.
- Uzupełnienie dokumentacji o tabelaryczne zestawienie porównawcze wyników obliczeń fotometrycznych z wymaganiami normowymi dla przyjętych klas oświetleniowych.
- Przedłożenie planu sytuacyjnego w formacie DWG oraz uzupełnienie części rysunkowej o jednoznaczne oznaczenie słupów:
 - projektowanych,
 - przeznaczonych do demontażu,
 - istniejących, na których przewidziano wyłącznie wymianę opraw.
- Ujednolicenie zapisów dokumentacji w zakresie rodzaju przewodów zasilających oprawy oraz sposobu wykonania połączeń elektrycznych, w tym usunięcie rozbieżności pomiędzy opisem technicznym, schematami i zestawieniem materiałów.
- Skorygowanie zapisów dotyczących oznakowania opraw oświetleniowych, z uwzględnieniem faktu, iż projektowane oświetlenie stanowi majątek ENEA Oświetlenie sp. z o.o. i powinno być oznakowane zgodnie ze standardami właściciela infrastruktury.
- Ujednolicenie parametrów technicznych słupów oświetleniowych, w szczególności ich wysokości, poprzez usunięcie rozbieżności pomiędzy opisem technicznym a zestawieniem materiałów.

- Weryfikacja i korekta zestawienia materiałów w zakresie zgodności z częścią opisową, rysunkową i schematami (w tym liczby i rodzaju elementów montażowych).

Naczelnik Wydziału Planowania i Opiniowania

Podpisane przez: Karolina

Adamczak-Bondyra

Data: 2026.01.14 11:13:46 CET

Załącznik:

- projekt budowlany branży drogowej „Przebudowy chodnika wzdłuż zachodniej jezdni ulicy Maratońskiej wraz z remontem nawierzchni jezdni oraz likwidacją zjazdu z ulicy Olimpijskiej na działkę nr 49 arkusz 07, obręb 61”;
- projekt techniczny branży elektrycznej (oświetlenie) „Przebudowy chodnika wzdłuż zachodniej jezdni ulicy Maratońskiej wraz z remontem nawierzchni jezdni oraz likwidacją zjazdu z ulicy Olimpijskiej na działkę nr 49 arkusz 07, obręb 61”.

Otrzymują:

1. Adresat
2. ZDM-IPO a/a

Pismo zostało sporządzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Doręczony może być również wydruk pisma podpisanego elektronicznie, uzyskany z systemu teleinformatycznego, zgodnie z art. 39³ Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Pismo zredagował/a:

Kocjan Karolina, stanowisko ds. planowania i opiniowania

tel. 61 64 77 326