



„DROMOST” sp. z o.o.

UL. TRÓJPOLE 3B, 61-693 POZNAŃ
tel./fax: +48 61 82-77-670, +48 61 82-77-671
www.dromost.pl biuro@dromost.pl

DROGI, MOSTY, INŻYNIERIA RUCHU,
PROJEKTOWANIE, NADZÓR, CONSULTING

**Przebudowa chodnika wzdłuż zachodniej jezdni ulicy Maratońskiej
wraz z remontem nawierzchni jezdni oraz likwidacją
zjazdu z ulicy Olimpijskiej na działkę nr 49 ark. 07, obr. 61**

STADIUM **PROJEKT TECHNICZNY**


BRANŻA **ELEKTRYCZNA (OŚWIETLENIE)**

DZIAŁKI PRZEZNACZONE POD
INWESTYCIĘ **OBR. 61, ARK. 07, DZ. 50, 47**

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO **XXV**

INWESTOR **NP16 Sp. z o.o.
ALEJE JEROZOLIMSKIE 98
00-807 WARSZAWA**

DATA OPRACOWANIA **KWIECIEŃ 2025**

Stanowisko	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Specjalność	Podpis
Projektant	mgr inż. W. Urban	220/Gd/99	Projektowanie bez ograniczeń w specjalności instalacje i sieci elektryczne	
Opracowujący	inż. Ł. Urban	-	-	

Egz. 2

PROJEKT UZGODNIENIA
W ENEA OŚWIETLENIE SP. Z O.O.

Pod względem zgodności z wydanymi
warunkami technicznymi

ENEA Oświetlenie/WTP/.....⁴⁸...../20²⁴.....
z dnia ...^{20.06.2024}...

z późniejszymi zmianami, do układu po-
miarowego włącznie, oraz faktu zasto-
sowania ochrony przeciwporażeniowej
~~bez uwag~~ - z uwagami podanymi w od-
dzielnym piśmie.

Sprawdzenie traci ważność z upływem
terminu ważności warunków technicznych

ENEA Oświetlenie/UZG/.....²¹...../20²⁵.....
z dnia ...^{18.04.2025}...

UZGODNIENIE DOTYCZY TYLKO SIĘCI
OŚWIETLENIA DROGOWEGO

Poznań, dn. ...^{18.04.25}...
podpis ...^{Andrzej Witkowski}...

ENEA Oświetlenie sp. z o.o.
Kierownik

Rejonu Oświetleniowego Miasto Poznań

Andrzej Witkowski

Uwagi zostały w protokole.

	Protokół uzgodnienia dokumentacji	04-021
		Wydanie 1
		Strona 1
		Stron 1

NR UZGODNIENIA: Enea oświetlenie/Uzg/021/2025

DATA UZGODNIENIA: 18.04.2025 r.

DATA PRZYJĘCIA :

INWESTOR

NP16 Sp. z o.o.

BIURO PROJEKTOWE:

DROMOST

DOTYCZY (RODZAJ I ADRES OBIEKTU):

RODZAJ:

Usunięcie kolizji przy ulicy Maratońskiej w Poznaniu.

ADRES:

Ul. Maratońska

CECHY SZCZEGÓLNE :

- PROJEKTANT:
mgr. inż. W. Urban

NR WTP:

48/2024 z dnia 20.06.2024

DOTYCZY SO NR: 32

PROJEKT POWIĄZANY Z UZGODNIENIEM:

UWAGI:

W zakresie doboru opraw:

zgodnie z Masterplanem przewidzieć oprawy o temperaturze barwowej 3000K

Przed przystąpieniem do prac inwestor zobowiązany jest:

- dostarczyć komplet uzgodnień branżowych w tym ZDM

- z uwagi na zabytkowy charakter słupów dostarczyć opinię Miejskiego Konserwatora Zabytków

- podpisać z Enea Oświetlenie sp. s o.o. umowę kolizyjną.

Min. 5 dni przed przystąpieniem do prac powiadomić Enea Oświetlenie sp. z o.o. 6188 45777, eosw.dyspozytorzy@enea.pl.

Uzyskać należy stosowne dopuszczenie do prac.

Prace zaplanować w taki sposób aby nie było przerw w działaniu sieci oświetlenia drogowego.

Sprawdzający:

Witkowski Andrzej

Enea Oświetlenie sp. z o.o.

Kierownik

Rejonu Oświetleniowego Miasto Poznań

Andrzej Witkowski

