




Przyrost mocy:
 $P_i = P_z = 47,7 \text{ W}$
 $I_B = 0,07 \text{ A}$

ochrona przeciwporażeniowa:
 SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA
 URZĄDZENIA W I KL. OCHRONNOŚCI

układ sieci:
 TN-C

LEGENDA:



ISTN. LATARNIA OŚWIELENIOWA



PROJ. LATARNIA OŚWIELENIOWA
 słup h=6m, wysięgnik 1,5m/0°, oprawa LED 15,9W



PROJ. UZIOM PIONOWY

PROJEKTANT:	KSM PROJEKT K S M projekt 61-619 Poznań, ul. Sielawy 21K/3 tel. 502 335 225 www.ksmprojekt.pl
INWESTYCJA:	Budowa drogi publicznej, ulicy bocznej od ul. Dmowskiego, na części działki nr 154/9 ark. 34 obr. Łazarz w Poznaniu
INWESTOR:	Prezydent Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17 61-841 Poznań
BRANŻA:	elektryczna
ETAP:	PAB
PRZEDMIOT: 	