

Numer pisma: DW/WO/22889/2026
Numer sprawy: WO/811-KD/9/2026

Poznań, 03.03.2026 r.

KSM Projekt
ul. Sielawy 21k/3,
61-619 Poznań

Dotyczy: Uzgodnienie dokumentacji technicznej, przykanalika kanalizacji deszczowej dla inwestycji zlokalizowanej przy ulicy bocznej od ul. Dmowskiego w Poznaniu.

Inwestor:

Prezydent Miasta Poznania
Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

Wnioskodawca:

Kamila Szczepkowska-Maj
KSM Projekt
ul. Sielawy 21k/3, 61-619 Poznań

W nawiązaniu do zlecenia uzgodnienia / opiniowania dokumentacji technicznej dla inwestycji pn. „Budowa drogi publicznej, na części działki nr 154/9 ark. 34 obr. 0039-Łazarz, ulicy bocznej od ul. Dmowskiego w Poznaniu” na podstawie umowy zawartej pomiędzy Aquanet S.A. a Aquanet Retencja Sp. z o.o. w zakresie uzgadniania i opiniowania dokumentacji projektowych informujemy, że pozytywnie **uzgadniamy / opiniujemy** projekt zagospodarowania terenu pod numerem **WO/811-KD/9/2026** z następującymi uwagami:

1. Uzgodnieniu podlega:
 - a) Włączenie projektowanego przykanalika w projektowaną studnię DN1000 na istniejącej sieci kanalizacji deszczowej DN300 (FID: 252801) z rur betonowych, WIPRO rok budowy 1982 w ul. Romana Dmowskiego. Włączenie poprzez nabudowanie studni z cegły klinkierowej i zastosowanie kompletnego przejścia szczelnego odpowiedniej średnicy. Włączenie w punkcie o rzędnej 76,70/74,22/73,97 m n.p.m.. Włączenie na działce ewid. nr 160, ark. 34, obr. 0039-Łazarz.
 - b) Budowa wpustu drogowego (Wp1) wraz z przykanalikami. Wpusty osadzone na studziencie osadnikowej DN500 z wyprofilowanym dnem (nie wklejanym) w liczbie 1 sztuki – wg zestawienia wpustów. Wpust zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 154/9, ark. 34, obr. 0039-Łazarz, ulica boczna od ul. Dmowskiego w Poznaniu.
 - c) Uzgodnieniu podlegają przykanalik kanalizacji deszczowej wykonane z rur PVC-U, DN200 (fi200x5,9mm), SN8, SDR34, rury lite. Przykanaliki o długości ok. L1= 17,49 m.
2. Zaopiniowaniu podlega:
 - a) Karta bilansu powierzchni terenu, zagospodarowania wód opadowych i roztopowych nieruchomości podłączonej do miejskiego systemu kanalizacji deszczowej-zlewnie przeciążone. P0= 1270 m², P1= 0 m², P2= 0 m², P3= 170 m², P4= 810 m², suma P1-4= 980 m².
 - b) Wody opadowe i roztopowe zostaną odprowadzone w pasie drogowym na sąsiednie tereny zielone - zieleń obniżona, wspomagające zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na miejscu.
 - c) Uzasadniona technicznie konieczność odprowadzenia wód opadowych i roztopowych poprzez projektowany przykanalik kanalizacji deszczowej do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Zakres inwestycji oraz przyjęte wytyczne projektowe (np. układ zabudowy, zakres i rodzaj inwestycji, spadek terenu ulicy bocznej w kierunku ul.



AQUANET RETENCJA

Romana Dmowskiego) uniemożliwiają zastosowanie rozwiązań błękitno zielonej infrastruktury, mogących w całości przejąć powstające wody opadowe i roztopowe.

3. Projekt opracowano na podstawie Warunków Technicznych nr DW/WO/86504/2024, WO/80-2-KD/209/2024 z dnia 22.08.2024r.(AQR).
4. Na etapie wykonawczym, przed przystąpieniem do prac budowlanych, do wniosku „zgłoszenia zamiaru realizacji sieci” lub ”zgłoszenia zamiaru realizacji przyłącza” przesyłanych do Aquanet Retencja Sp. z o.o. należy dołączyć decyzję / zezwolenie na wycinkę drzew wskazanych na Naradzie Koordynacyjnej jako „przeznaczonych do wycięcia” – jeżeli zostały wskazane.

Uzgodnienie, opiniowanie dokumentacji dotyczy:

- Zgodności dokumentacji z wydaną opinią lub warunkami technicznymi,
- Zgodności zawartych w nim rozwiązań projektowych z wymaganiami Aquanet Retencja Sp. z o.o. zawartymi w opracowaniu pt. „Projektowanie, wykonawstwo zagospodarowania wód opadowych i roztopowych za pomocą błękitno-zielonej infrastruktury (BZI) oraz sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej” wraz z załącznikami do ww. opracowania.

Informujemy, że:

- W sprawie realizacji i odbioru sieci, przyłącza kanalizacji deszczowej oraz urządzeń ograniczających odpływ wód opadowych i roztopowych należy skontaktować się z Gestorem kanalizacji deszczowej tj. Aquanet Retencja Sp. z o.o.
- Uzgodnienie jest ważne 3 lata od daty wydania,
- Uzgodnienie jest ważne tylko i wyłącznie z planem zagospodarowania terenu / planem sytuacyjnym stanowiącym załącznik nr 1,
- Niniejsze pismo, uzgodnienie / zaopiniowanie projektu wydane przez Aquanet Retencja Sp. z o.o. w imieniu Aquanet S.A. nie wymaga podpisu ani stempla.

Załączniki:

1. Plan zagospodarowania terenu z powierzchniami jednorodnymi – rysunek nr PZT-2.0 z datą opracowania 07.2025r.
2. Karta bilansowa.
3. Zestawienie wpustów.
4. Obowiązek informacyjny RODO.

Pismo zatwierdził:

Dominik Kalemba
Specjalista ds. uzgadniania dokumentacji technicznej
Dział Planowania Inwestycji, Opiniowania i Uzgodnień

Sprawę prowadzi:

Dominik Kalemba

Specjalista ds. uzgadniania dokumentacji technicznej

Dział Planowania Inwestycji, Opiniowania i Uzgodnień

tel. kom. 723 210 376

e-mail: dominik.kalemba@aquanet-retencja.pl

