

ZDM-IRI.342.45.2026.3

Poznań, zgodnie z datą w podpisie

Wszyscy Wykonawcy

ZDM-26-930080



Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie badań i opinii geotechnicznej, celem określenia warunków gruntowo-wodnych na potrzeby wymiany nawierzchni ulic z wykorzystaniem płyt ażurowych w mieście Poznań

Odpowiadając na otrzymane zapytania informuję, iż zaproponowana metoda Hazena nie spełnia wymogów określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i nie może zostać uznana za metodę równoważną w stosunku do bezpośrednich badań laboratoryjnych wykonanych za pomocą aparatu Kamieńskiego.

Naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji

Podpisane przez: Maciej Saleta

Data: 2026.07.27 14:25:55 CEST

Pismo zostało sporządzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Doręczony może być również wydruk pisma podpisanego elektronicznie, uzyskany z systemu teleinformatycznego, zgodnie z art. 39³ Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Sprawę prowadzi:

Kamil Malec, Z-ca naczelnika Wydziału Realizacji Inwestycji

tel: (61) 64 77 280, kom. 696 402 013; e-mail: kmalec@zdm.poznan.pl