

Przełożenie odcinka linii kablowej oświetleniowej relacji
latarnia 23/1014 - latarnia 24/1014
L=3m

Demontaż linii kablowej oświetleniowej relacji
latarnia 24/1014 - latarnia 25/1014
L=35m

kier. SO1014

ul. Rudzka

Istn. latarnia oświetleniowa 25/1014 bez
zmian

Przestawienie istn. latarni oświetleniowej
24/1014 w obszar niekolidujący

Montaż linii kablowej oświetleniowej YAKY 4x25mm²
relacji latarnia 24/1014 - latarnia 25/1014
L=37/44m

UWAGI

1. Wszystkie długości oraz odległości należy zweryfikować na budowie.
2. Projektowany kabel oświetleniowy pod drogami układać w rurze HDPE 110.
3. Stosować półmetrowe odcinki rury HDPE 50 w miejscach wprowadzania kabla do słupa.
4. Konstrukcje słupów oświetleniowych łączyć z przewodem ochronno-neutralnym.
5. W słupach stosować złącza IZK.
6. Prace prowadzić w ścisłej koordynacji z pozostałymi branżami, a projekt rozpatrywać z pozostałymi opracowaniami branżowymi, z którymi stanowi integralną całość.
7. Prace prowadzić zgodnie z wydanymi warunkami, przepisami i zasadami BHP.
8. Kable układać zgodnie z normą N SEP-E 004.
9. W trakcie prowadzenia prac wykonywać pomiary kontrolne, po wykonaniu prac wykonać stosowne pomiary odbiorcze.

LEGENDA

	Istniejący słup oświetleniowy
	Istniejąca linia kablowa oświetleniowa
	Istniejąca latarnia do przestawienia
	Projektowana trasa kabla elektroenergetycznego nN 0,4kV, oświetleniowego typu YAKY 4x25mm ² (ZDM Poznań).

Zamawiający

Zarząd Dróg Miejskich
w Poznaniu
ul. Wilczak 17
61-623 Poznań

Wykonawca



stadtraum

Stadtraum Polska Sp z o.o.
ul. Drużbickiego 11,
62-693 Poznań

Data opracowania	09.2025	Skala	-	Numer rysunku	2
Nazwa rysunku	Schemat ideowy przebudowy oświetlenia drogowego			Numer arkusza	
Projektant	mgr inż. Wiktor Gałęzowski				
Nr upr. bud.	WKP/0384/POOE/13				
Specjalność	elektryczna do projektowania bez ograniczeń				
Sprawdzający	mgr inż. Bartosz Balcerek				
Nr upr. bud.	WKP/0379/POOE/12				
Specjalność	elektryczna do projektowania bez ograniczeń				