

Numer pisma: DW/WO/91539/2026
Numery spraw: WO/80-1-KD/332/2026

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
ul. Wilczak 17
61-623 Poznań

Dotyczy: Informacja w zakresie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych dla planowanej inwestycji - remont nawierzchni ulicy Marii Wicherkiewicz na odcinku od ul. Janiny Omańkowskiej do posesji nr 46 w Poznaniu.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 28.07.2026 r. w powyższej sprawie, działając w imieniu Aquanet S.A., na podstawie umowy o świadczeniu usług, Aquanet Retencja Sp. z o.o. przekazuje następującą *informację*.

I. Stan istniejący:	W pasie ruchu drogowego ulicy Marii Wicherkiewicz brak jest sieci kanalizacji deszczowej eksploatowanej przez Aquanet Retencja Sp. z o.o. Aquanet Retencja Sp. z o.o. posiada koncepcję na rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej w przedmiotowym obszarze p.n. „<i>Koncepcja programowa kanalizacji deszczowego kolektora Wierzbak w Poznaniu</i>” – opracowanie Hydroprojekt, 1998 r. Teren objęty inwestycją położony jest w zlewni strumienia Wierzbak, która jest zlewnią przeciążoną. Koncepcja, o której mowa powyżej, zakłada budowę odcinków sieci kanalizacji deszczowej: • w ul. M. Wicherkiewicz - kanał DN400, • w ul. A. Tułodzieckiej - kanał DN500, • w ul. Wietrzykowskich - kanał DN500, • w ul. G. Konatkowskiej - kanał DN300, z odprowadzeniem wód opadowych do Wierzbaka poprzez wylot oznaczony jako S8. Ze względu na przeciążenie zlewni Wierzbak oraz do czasu wybudowania zbiorników retencyjnych ujętych w ramach Planu Inwestycji Gospodarowania Wodami Opadowymi i Roztopowymi (PIGWO), nie ma możliwości wprowadzania dodatkowych ilości wód opadowych i roztopowych do tej zlewni. Dla obszaru objętego wnioskiem brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
II. Zasady:	Zgodnie ze Standardami Retencji dla Miasta Poznania przyjętymi Zarządzeniem Prezydenta nr 321/2024/P z dnia 20 marca 2024 r., za priorytet przyjęto zasadę maksymalnego zatrzymania i zagospodarowania wód opadowych w miejscu ich powstania.

	Najbardziej pożądanym sposobem zagospodarowania wód opadowych powinien być oparty na rozwiązaniach z udziałem błękitno-zielonej infrastruktury (BZI). W związku z przeciążeniem zlewni Wierzbak oraz brakiem możliwości odprowadzania dodatkowych wód do czasu realizacji zbiorników retencyjnych PIGWO, należy zaplanować spływ powierzchniowy wód opadowych z utwardzonych powierzchni pasa drogowego do obiektów BZI. Objętość użytkowa projektowanych obiektów BZI powinna odpowiadać sumie wysokości opadu co najmniej 60 mm, który spada na 1 m² powierzchni określonych w karcie bilansowej (Załącznik nr 2), przy założeniu korzystnych warunków gruntowych. Rozwiązania ażurowe mogą stanowić jedynie rozwiązanie wspomagające, a nie podstawowy sposób zagospodarowania wód opadowych z pasa drogowego.
III. Informacje dodatkowe:	1. Projekt należy opracować zgodnie z aktualnymi wytycznymi „<i>Projektowanie, wykonawstwo zagospodarowania wód opadowych i roztopowych za pomocą błękitno-zielonej infrastruktury (BZI) oraz sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej. Wymagania ogólne</i>”. 2. Informujemy, że zagospodarowanie wód opadowych z pola inwestycyjnego (przedmiotowej nieruchomości) nie może zakłócić warunków gruntowo-wodnych na terenach przyległych oraz naruszać praw osób trzecich. 3. Przykłady zagospodarowania wód dostępne są na stronie internetowej Aquanet Retencja Sp. z o.o. (www.aquanet-retencja.pl).

Powyższa informacja ważna jest dwa lata.

Załączniki:

1. Szkic sytuacyjny.
2. Wzór karty: Bilans zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości niepodłączanej do miejskiego systemu kanalizacyjnego – całkowite zagospodarowanie.
3. Załącznik graficzny do karty bilansowej.
4. Wzór karty bilansowej projektowanej roślinności.
5. Informacja o przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.

sprawę prowadziła:
Iwona Szymankiewicz
tel. 603 802 781
e-mail: iwona.szymankiewicz@aquanet-retencja.pl

Dokument zatwierdziła:
Iwona Szymankiewicz
Specjalista ds. Opiniowania
i Warunków Technicznych