



**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
W POZNANIU**
WYDZIAŁ ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI
L.dz. LI.ZWT.284.2.1.2024.MK

Poznań, dnia 12.01.2024 r.

Egz. pojedynczy

DROMOST SP. Z O.O.

**ul. Trójpole 3B
61-693 Poznań**

Dotyczy: Rozbudowy ulicy Józefa Kraszewskiego w Poznaniu na odcinku od ul. Zwierzynieckiej do ul. Bukowskiej


W odpowiedzi na pismo z dnia 30.11.2023r. nr AW/540/23 dotyczącym rozbudowy ulicy Józefa Kraszewskiego w Poznaniu na odcinku od ulicy Zwierzynieckiej do ulicy Bukowskiej informuję Państwa, że w/w inwestycja jest na odcinku gdzie Policja posiada swoją infrastrukturę teletechniczną.

W związku z tym, iż planowana jest nadbudowa studni kablowej na ulicy Kraszewskiego, gdzie istnieje rurociąg z aktywnymi kablami telekomunikacyjnymi należącymi do KWP w Poznaniu, Wykonawca musi zastosować się do następujących wytycznych:

- 1) KWP w Poznaniu nie wyraża zgody na wykonanie prac budowlanych polegających na przerwaniu ciągłości transmisji okablowania telekomunikacyjnego;
- 2) rozpoczęcie prac budowlanych musi być zgłoszone do Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Poznaniu minimum dwa dni przed realizacją inwestycji w celu nadzorowania prac budowlanych ze strony WŁiI KWP w Poznaniu;
- 3) po zakończeniu powyższych prac w terminie do 30 dni należy uzgodnić z WŁiI KWP w Poznaniu termin odbioru wykonanych robót wraz z przekazaniem dokumentacji powykonawczej;
- 4) całkowity koszt wykonania nadbudowania studni ponosi wykonawca;

- 5) całkowity koszt związany z zajęciem pasa drogowego oraz umiejscowieniem infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym ponosi wykonawca;
- 6) istniejący rurociąg wraz z kablami należącymi do KWP powinien zostać przełożony do projektowanej studni, zabezpieczony przed uszkodzeniem i oznaczony etykietą z nazwą podmiotu do którego należy;
- 7) wytyczne do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej są tożsame z wytycznymi ZDM w Poznaniu zawartymi w piśmie ZDM-IPO.412.122.2022.30.

Do kontaktów w w/w sprawie upoważniam Pana Mateusza Kobierskiego nr tel. 47 77 14 192.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI
KWP w Poznaniu

podłasp. Artur Michałowicz

Wyk. w egz. poj.

Przesłano pocztą e-mail: a.witaszczyk@dromost.pl
Opracował/Wykonał: Mateusz Kobierski, tel. 47 77 14192