

Numer pisma: DW/WO/51329/2025
Numer sprawy: WO/811-KD/20/2025

Poznań, 15.05.2025r.

Dromost Sp. z o.o./Filip Kruszewski
Trójpole 3B
61-693 Poznań

Dotyczy: Uzgodnienia dokumentacji projektowej dla przebudowy i budowy przykanalików wpustów drogowych na ul. Józefa Kraszewskiego w Poznaniu.

Inwestor:

Prezydent Miasta Poznania reprezentowany przez:
Zarząd Dróg Miejskich
Ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań

Wnioskodawca:

Filip Kruszewski
Dromost Sp. z o.o.
Trójpole 3B, 61-693 Poznań

W nawiązaniu do zlecenia uzgodnienia / opiniowania dokumentacji projektowej w zakresie budowy i przebudowy przykanalików wpustów drogowych dla inwestycji pn. „Rozbudowa ulicy Józefa Kraszewskiego w Poznaniu na odcinku od ul. Zwierzynieckiej do ul. Bukowskiej w Poznaniu” Aquanet Retencja Sp. z o.o. działając w imieniu Aquanet S.A. na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie uzgadniania i opiniowania dokumentacji projektowych informuje, że **pozytywnie uzgadnia / opiniuje** projekt pod numerem **WO/811-KD/20/2025** z następującymi uwagami:

1. Uzgodnieniu podlega włączenie projektowanych przykanalików wpustów drogowych do sieci kanalizacji ogólnospławnej DN400 w ul. Józefa Kraszewskiego. Kanał poddany renowacji za pomocą rur segmentowych GRP o grubości 30mm:
 - a) wpustu (W01proj) w istniejącą studnię (S1istn), wpustu (W02proj) w istniejącą studnię (S2istn), wpustu (W05proj) w istniejącą studnię (S3istn), wpustu (W06proj) w istniejącą studnię (S4istn), wpustu (W07proj) w istniejącą studnię (S6istn), poprzez wykonanie wiercenia wiertłem koronkowym w ścianie studni i zastosowanie przejścia szczelnego, np. produkcji Integra Gliwice typu ZW,
 - b) wpustu (W03proj) w przeszło sieci (Tr1), wpustu (W07proj) w przeszło sieci (Tr3), wpustu (W10proj) w przeszło sieci (Tr4) od góry, poprzez wykonanie otworu w rurze i montaż przejścia szczelnego, kształtki trójnika np. produkcji Funke Gruppe typu Fabekun odpowiedniej średnicy. Włączenie przykanalików wpustów (W03proj, W04proj, W07proj) pod kątem 45st. do płaszczyzny poziomej kanału z użyciem trójnika i kolan PVC 45st., włączenie wpustu (W10proj) od góry. Przykanaliki z syfonem odwróconym montowanym od strony studzienki osadnikowej.
 - c) istniejące włączenie wpustu (W04proj) w przeszło sieci (Tr2).
2. Uzgodnieniu podlegają:
 - a) Wpusty drogowe (W01proj, W02proj, W03proj, W04proj, W05proj, W06proj, W07proj, W08proj, W10proj.) z rusztem żeliwnym typowym klasy D400, kompletne ze studzienką osadnikową DN500 z elementów betonowych prefabrykowanych (dno prefabrykowane, nie wklejane, wyprofilowane) - ilość i typ wg. zestawienia wpustów, zlokalizowanych na działce ewidencyjnej nr 131/2, 135.



AQUANET RETENCJA

- b) Likwidacja istniejących przykanalików (z usunięciem z gruntu), zaślepienia włączeń do sieci od istniejących wpustów (W01istn, W03istn, W04istn, W05istn, W07istn, W08istn, W08istn, W09istn, W10istn) na działkach 131/2, 135, 50/12 ark. 14. obręb 0021-Jeżyce oraz rozbiórka studzienek wpustów (W02ist) i (W11ist) i wykonanie nowych.
 - c) Rura kanalizacyjna (podłączenia wpustów drogowych) DN200 (fi200x5,9mm) PVC-U kl. S, SN8, SDR34, o ścianie litej, odcinki o łącznej długości ok. 54,99 m - według zestawienia przewodów.
3. Zaopiniowaniu podlega:
- a) Bilans terenu, zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie inwestycji w dotychczasowy sposób, poprzez wpięcie do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej w ulicy J. Kraszewskiego w przeciążonej zlewni ogólnospławnej. $P0 = 3906 \text{ m}^2$, $P1 = 0 \text{ m}^2$, $P2 = 0 \text{ m}^2$, $P3 = 3906 \text{ m}^2$, $P4 = 0 \text{ m}^2$, suma $P1-4 = 3906 \text{ m}^2$.
 - b) Pas obniżonej zieleni zbierający wody z przyległego chodnika wykonanego ze spadkiem umożliwiającym spływ powierzchniowy wód w kierunku terenu zielonego.
 - c) Uzasadniona techniczne konieczność odprowadzenia wód opadowych i roztopowych w dotychczasowy sposób z części utwardzeń nawierzchni do sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kraszewskiego (część dz. 131/2, 50/12, 135) poprzez istniejące wpusty deszczowe. Zakres inwestycji oraz przyjęte wytyczne projektowe (np. wąski pas inwestycji, brak dodatkowego terenu zielonego) ograniczają zastosowanie rozwiązań zielono niebieskiej infrastruktury, mogących przejąć w całości powstające wody opadowe i roztopowe.
4. Projekt opracowano na podstawie Warunków Technicznych nr DW/WO/22235/2024, WO/80-2-KD/43/2024 z dnia 01.03.2024 (AQR),
5. Na etapie wykonawczym, przed przystąpieniem do prac budowlanych, do wniosku „zgłoszenia zamiaru realizacji sieci” lub „zgłoszenia zamiaru realizacji przyłącza” przesyłanych do Aquanet Retencja Sp. z o.o. należy dołączyć decyzję / zezwolenie na wycinkę drzew wskazanych na Naradzie Koordynacyjnej jako „przeznaczonych do wycięcia” – jeżeli zostały wskazane.

Uzgodnienie, opiniowanie dokumentacji dotyczy:

- Zgodności dokumentacji z wydaną opinią / warunkami technicznymi,
- Zgodności zawartych w nim rozwiązań projektowych z wymaganiami Aquanet Retencja Sp. z o.o. zawartymi w opracowaniu pt. „Projektowanie, wykonawstwo zagospodarowania wód opadowych i roztopowych za pomocą błękitno-zielonej infrastruktury (BZI) oraz sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej” wraz z załącznikami do ww. opracowania.

Informujemy, że:

- W sprawie realizacji i odbioru sieci, przyłącza kanalizacji deszczowej oraz urządzeń ograniczających odpływ wód opadowych i roztopowych należy skontaktować się z Gestorem kanalizacji deszczowej tj. Aquanet Retencja Sp. z o.o.
- Uzgodnienie jest ważne 3 lata od daty wydania,
- Uzgodnienie jest ważne tylko i wyłącznie z planem zagospodarowania terenu / planem sytuacyjnym stanowiącym załącznik nr 1,
- Niniejsze pismo, uzgodnienie / zaopiniowanie projektu wydane przez Aquanet Retencja Sp. z o.o. w imieniu Aquanet S.A. nie wymaga podpisu ani stempla.



Załączniki:

1. Plan zagospodarowania terenu / plan sytuacyjny z powierzchniami jednorodnymi - rysunek nr 03-02-02 z datą opracowania 04.2025 r
2. Zestawienie przewodów
3. Zestawienie wpustów
4. Obowiązek informacyjny RODO.

Pismo zatwierdził:
Dominik Kalembe
Specjalista ds. opiniowania dokumentacji technicznej
Dział Planowania Inwestycji, Opiniowania i Uzgodnień

Sprawę prowadzi:
Angelika Kaźmierczak
Młodszy specjalista ds. uzgadniania dokumentacji technicznej
Dział Planowania Inwestycji, Opiniowania i Uzgodnień
tel. kom. 723 274 271
e-mail: angelika.kazmierczak@aquanet-retencja.pl

Aquanet Retencja Sp. z o.o.
ul. Lutycka 93, 60-478 Poznań
www.aquanet-retencja.pl