

Zestawienie przewodów (sieć, przykanaliki lub przyłącze)

LP.	Oznaczenie studni nr 1	Oznaczenie studni nr 2	Rodzaj materiału	Długość L	Przepływ Q	Spadek przewodów i	Prędkość przepływu wody v	Napełnienie h	
-	--		--	[m]	[dm ³ /s]	[% lub ‰]	[m/s]	[h/D]	[%]
1.	S1 istn.	W01 proj.	PVC-U DN200 (fi200x5,9) SN8, SDR34	6,94	3,64	5,48	0,80		22,2
2.	S2 istn.	W02 proj.	PVC-U DN200 (fi200x5,9) SN8, SDR34	3,98	3,51	1,28	1,51		16,0
3.	T1	W03 proj.	PVC-U DN200 (fi200x5,9) SN8, SDR34	3,35	5,73	9,26	1,76		17,6
4.	T2 istn.	W04 proj.	PVC-U DN200 (fi200x5,9) SN8, SDR34	9,37	3,31	7,79	1,42		14,0
5.	S3 istn.	W05 proj.	PVC-U DN200 (fi200x5,9) SN8, SDR34	5,07	3,01	3,55	1,03		16,0
6.	S4 istn.	W06 proj.	PVC-U DN200 (fi200x5,9) SN8, SDR34	13,51	4,88	2,15	1,00		23,4
7.	S6 istn.	W07 proj.	PVC-U DN200 (fi200x5,9) SN8, SDR34	5,87	5,76	1,00	0,79		30,6
8	T3 istn.	W08 proj.	PVC-U DN200 (fi200x5,9) SN8, SDR34	6,14	4,52	1,00	0,74		27,3
9	T4 istn.	W10 proj.	PVC-U DN200 (fi200x5,9) SN8, SDR34	0,76	5,67	21,07	0,79		30,4
10		W06 istn.	istniejący (bez ingerencji)		7,36				
				54,99	47,39				