

**KARTA SONDOWANIA SONDĄ
DYNAMICZNĄ LEKKĄ DPL (SD-10)**

Zał. 5.

Temat:		Rozbudowa ulicy Jasna Rola w Poznaniu - budowa chodnika						Data:						
Lokalizacja:		1 m od otworu nr 1						20.12.2024						
GŁĘBOKOŚĆ [m]	POZIOM WODY [m]	PROFIL LITOLOGICZNY	LICZBA UDARÓW	STOPIEŃ ZAGĘSZCZENIA ID	ŚREDNI STOPIEŃ ZAGĘSZCZENIA	WSKAŹNIK ZAGĘSZCZENIA Is	ŚREDNI WSKAŹNIK ZAGĘSZCZENIA	ILOŚĆ UDARÓW NA 10 CM WBICIA SONDY						
								4	10	20	25	30	40	50
								luźny	średniozagęszczony			zagęszczony		
0,5		nN	4											
			6											
Pd		8	0,46		0,93									
		9	0,48		0,94									
		9	0,48		0,94									
		8	0,46		0,93									
		9	0,48		0,94									
		8	0,46		0,93									
		10	0,50		0,94									
		11	0,52		0,94									
		11	0,52	0,49	0,94	0,94								
		12	0,53		0,95									
		10	0,50		0,94									
		11	0,52		0,94									
		10	0,50		0,94									
		10	0,50		0,94									
		9	0,48		0,94									
		9	0,48		0,94									
10		0,50		0,94										
2,0														
2,5														
3,0														
3,5														
4,0														

Wykonano zgodnie z normą PN-B-04452:2002.